

LEGENADA:

	Zwody poziome na dachu drut FeZnØ8mm
ZK	Złącze kontrolne
M1	Maszt odgromowy wolnostojący h=2,5m
M2	Maszt odgromowy wolnostojący h=3,5m
M3	Maszt odgromowy kominowy h=1,4m
NE	Nagrzewnica elektryczna
CW	Centrala wentylacyjna

UWAGA:

1. Rozmieszczenie zwodów poziomych zgodnie z poziomem ochrony wymiar oka sieci - 20m wykonać drutem ϕ8mm instalacje wykonać na wspornikach.
2. Przewody odprowadzające - drut ϕ8mm cynkowany na gorąco układany w rurach odgromowych grubość ścianki 3mm w warstwie docieplającej. Średnia odległość między przewodami odprowadzającymi zgodnie z poziomem ochrony - 25m.
3. Przewody odprowadzające połączyć z instalacją uziemiającą poprzez złącza kontrolne.
4. Złącza kontrolne montować w puszkach gruntowych
5. Wykonać uziom otokowy sztuczny bednarką ocynkowaną 30x4 na gł. 0,6m w odległości 1m od budynku. Uzyskać rezystancję R<10Ω

projekt:

BUDYNEK BIUROWY ZE STREFĄ WEJŚCIOWĄ DO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494, Warszawa,
dz.ewid. 66/5 obręb 6-1501

inwestor:

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa

architektura:

PORTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
ul. Różana 905-816 Opacz-Kolonia
tel. 793 296 290

fazy:

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

kategoria budynku	rewizja	skala 1:100
XVI	-	

zespół autorski	specjalność	nr upr.	podpis
mgr inż. ADAM TRELA	INST. ELEKTRYCZNE	UDO/0037/PWBE/16	
PAWEŁ DOMAŃSKI			

nazwa rysunku: RZUT DACHU

numer rysunku: SW-PW-E-2.6

data: 20.07.2022

rysował: P.D.