

Gostyń, dnia 23.04.2021 r.

Powiat Gostyński
Ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń

Dotyczy sprawy: BZP.272.2.5.2021

Do wszystkich wykonawców

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SWZ Z DNIA 23 kwietnia 2021 r.

Dotyczy zadania pn: **Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec – Babkowice.**

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 23 kwietnia 2021 r. do Zamawiającego od **Wykonawców**:

Udziela poniżej odpowiedź na zapytanie wniesione przez Wykonawcę.

Zapytanie od Wykonawcy z 23.04.2021 r.

Pytanie 1

Prosimy o informację z jakiego materiału rurę o średnicy fi 1000mm należy zastosować do przykrycia rowu? Rury kanalizacyjne z PCW o tak dużych średnicach nie są produkowane

Odp. Do przykrycia rowu należy zastosować rury żelbetowe ze stopką fi 1000.

Zamawiający dokonał modyfikacji kosztorysu ofertowego stanowiący załącznik nr 1-2 do SWZ wraz z przedmiarem robót.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – **składanie ofert do dnia 28.04.2021r. do godz. 9:00, otwarcie ofert w dniu 28.04.2021 r. o godz. 9:30.**