

Dotyczy: Odpowiedzi nr 3 na zapytanie z dnia 20.02.2023r. do postępowania na zadanie „**Termomodernizacja budynków szkół wraz z modernizacją kotłowni i instalacji C.O oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i elektrycznej zasilającej**” dotyczy wszystkich **CZĘŚCI**

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej na wyżej wymienione zadania na terenie Gminy Bochnia.  
**ODP. Zestawienie stolarki zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W zestawieniu nie ma ujętych okien DACHOWYCH, ponieważ w przedmiarach są wyszczególnione ilości tych okien.**
2. Proszę o przedstawienie rysunków na podstawie których zostały wykonane przedmiary termomodernizacji.  
**ODP. Zamawiający nie dysponuje rysunkami a jedynie przedmiarem i STWiOR. Wycenę robót należy sporządzić na podstawie ilości zawartych w przedmiarze robót.**
3. Proszę o podanie informacji czy moce przyłączeniowe budynków odpowiadają mocom PV.  
**ODP. Gmina występuje o zwiększenie mocy przyłączeniowej do lokalnego OSD.**
4. Proszę o wyjaśnienie znaczenia haseł: „Oprawy oświetleniowe przykręcane energooszczędne małe. LED.” I „Oprawy oświetleniowe przykręcane energooszczędne duże. LED” oraz podanie jakichkolwiek minimalnych parametrów.  
**ODP. Parametry opraw LED małych i dużych zostały określone w STWiOR\_Termomodernizacja w dziale dotyczącym oświetlenia.**
5. Proszę o przedstawienie szkiców pomostów technologicznych na stropach z izolacją z wełny mineralnej.  
**ODP. Zamawiający nie dysponuje szkicami a jedynie przedmiarem i STWiOR. Wycenę robót należy sporządzić na podstawie ilości zawartych w przedmiarze robót.**
6. Proszę o potwierdzenie wykonania lakierowania podbitek pod dachem bez jakichkolwiek prac towarzyszących.  
**ODP. Przy lakierowaniu podbitek należy wykorzystać rusztowanie stosowane przy termomodernizacji.**

Kierownik  
Wydziału Inwestycji  
i Funduszy Strukturalnych

mgr Agnieszka Grzymek

---

(podpisano elektronicznie)