

271.1.4.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest **„Budowa Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich”**.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

1. Wykonawca wnosi o dokładną specyfikację lady w pom. 1.16.
2. Wykonawca wnosi o dokładną specyfikację witryny szklanej pom. 1.18.
3. Wykonawca wnosi o dokładną specyfikację ścianki mobilnej.
4. Wykonawca wnosi o dokładną specyfikację nasad kominowych dla wentylacji hybrydowej.
5. Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rys. SZ4 – profil podłużny zew. Instalacji rurociągu oleju opałowego.
6. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy zgodnie z opisem technicznym str.67 czy należy wykonać wewnętrzną instalację zasilania nagrzewnic powietrza w garażach, jeżeli tak wnosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej?
7. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji projektowej czy układ pomiarowy dla instalacji wodociągowej, należy zlokalizować w pomieszczeniu kotłowni czy w studzience wodomierzowej?

Wyjaśnienia:

Ad.1 Błat wykonany z płyty wiórowej grubości 3,6 cm z obrzeżem ABS, h=110cm.

Ad.2 Zgodnie z wyjaśnieniami z 11.05.2021 r. Wykonawca nie dostarcza wyposażenia do pomieszczenia 1.18.

Ad.3 Ściana przesuwna w pełni wykończona z wygłuszeniem montowana w prowadnicach podstropowych (tzw. szynach jezdnych) bezpośrednio na suficie.

Ad.4 Wykonać rozwiązanie systemowe Ø150 ze stali nierdzewnej (blachy kwasoodpornej).

Ad.5 W załączeniu Zamawiający przekazuje rysunek nr SZ4

Ad.6 Nie należy wykonywać wewnętrznej instalacji zasilania nagrzewnic powietrza w garażach.

Ad.7 Układ pomiarowy dla instalacji wodociągowej zlokalizować należy w pomieszczeniu kotłowni.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓT GMINY

Złotniki Kujawskie
mgr Witold Cybulski