



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE**

07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

Ostrołęka, dnia 05.01.2024r.

DT.252.I.30.2023

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/867468>

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba od km 0+864 do km 2+000 i od km 2+450 do km 4+774***

Zamawiający: Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie Nr 1:

Prosimy o dopuszczenie zamiennie zamiast rur kamionkowych do budowy kanalizacji deszczowej, rur PVC SN16. Rury te charakteryzują się grubą ścianką, dużą sztywnością obwodową 16kN/m², co zapewni ich żywotność przy płytkim posadowieniu. Dodatkowo proponowane rozwiązanie pomniejszy koszt realizacji rurociągu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania rury z innego materiału (PVC,PP,GRP) zamiast z kamionki pod warunkiem przedstawienia obliczeń statycznych potwierdzających ich odpowiednią wytrzymałość w miejscu wbudowania.

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Artur Bakula