



**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
Sp. z o.o.**

Kamionek 25, 12-100 Szczytno

NIP: 7451853607, REGON: 386182246, KRS: 0000851905

Tel. 89 6243388 , email: biuro@zgkim-kamionek.pl,

www.zgkim-kamionek.pl

Rachunek bankowy: Santander Bank 84 1090 2718 0000 0001 5003 8394

Kamionek, dn. 07.02.2023 r.

WK.230.2.2.2022

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na
**„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem
monitoringu dla Stacji Uzdatniania Wody w Kamionku dz nr 6/107, 6/108”**

W związku z przesłanymi pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję wsporczą montowaną pod kątem 36 stopni?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na konstrukcję wsporczą montowaną pod kątem 36 stopni.

Pytanie nr 2

Zamawiający w wymaganych parametrach paneli PV zapisał, iż napięcie panelu nie powinno być mniejsze niż 49,15V przy V_{mpp} . Wartości tego rzędu dotyczą napięcia przy obwodzie otwartym V_{oc} . Proszę o potwierdzenie, iż wyżej wspomniany parametr dotyczy napięcia przy obwodzie otwartym (V_{oc}).

Odpowiedź nr 2

Zamawiający potwierdza, iż parametr dotyczy napięcia przy obwodzie otwartym.

Pytanie nr 3

Jaka jest moc przyłączeniowa obiektu?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż moc przyłączeniowa obiektu wynosi 50kW.

Pytanie nr 4

Czy obiekt jest wyposażony w zasilanie awaryjne (agregat prądotwórczy)?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, iż obiekt jest wyposażony w zasilanie awaryjne (agregat prądotwórczy).

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający posiada zgody na ewentualną wycinkę drzew i krzewów powodujących zacienienie instalacji?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, iż posiada zgody na wycinkę drzew.

Pytanie nr 6

Jaka będzie odległość od instalacji fotowoltaicznej do rozdzielni głównej?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, iż odległość instalacji fotowoltaicznej do rozdzielni głównej wynosi 30m.

Pytanie nr 7

Po czyjej stronie leży inwentaryzacja geodezyjna?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, iż inwentaryzacja geodezyjna leży po stronie Wykonawcy.

Z poważaniem
Prezes ZGKiM w Kamionku Sp.zo.o.
Aleksander Godlewski