

Znak sprawy: NSZ.26.P21.2021.MM

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu
na wykonanie wymiany izolacji termicznej z płaszczem zewnętrznym z blachy, kotła
węglowego WR-25 nr K-1 (PN/21/2021/B)**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie:

Prosimy o wyrażenie zgody na, zmianę gr. blachy płaszcza zewnętrznego ekonomizera i kanałów spalin za kotłem z gr 1 na 0,7 oraz na zmianę blachy trapezowej z T-50 na T-18, która jest powszechnie stosowana na kotłach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy o grubości 0,7 mm dla płaszcza zewnętrznego ekonomizera i kanałów spalin za kotłem pod warunkiem wzmocnienia konstrukcji nośnej.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy o profilu T-18.

Tarnów dn. 28.05.2021 r.