

# Powiat Legnicki

## OGŁOSZENIE

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:

### ***Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowania i odcinka drogi nr 2178D w m. Ziemnice***

RZ.272.1.10.2021

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na kolejne (drugie) pytanie, które wpłynęło w dniu 2 listopada br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 2: *Pytanie - kanał technologiczny.*

*Proszę o wyjaśnienie różnic w ilościach rur z zestawienia materiałów w projekcie budowlanym (PB) i przedmiarze robót (PR),*

- w PB HDPE 125/7,1 707m – w PR PCW 125/8,0 672,5m
- w PB HDPE 125/7,1 83m – w PR PCW 125/7,1 125,5m
- w PB HDPE 40/3,7 1320m – w PR brak
- w PR HDPE 40/3,7 wciągane do rur HDPE 125/7,1 251m
- w PB mikrorura czerwona 1320m – w PR mikrorura 1345m
- w PB mikrorura żółta 1320m – w PR brak
- w PB brak – w PR Ułożenie kabla sygnalizacyjnego 2x2x0.8 w wykopie 700m/krotność 0,5.

**Odpowiedź zamawiającego:** **Przedmiar robót został skorygowany - kanał technologiczny branża teletechniczna. Poszczególne wartości zostały rozbite, usunięto zbędne pozycje przedmiarowe.**

Zatwierdzono:

*Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu*

*Kierownik Zamawiającego*

*Legnica, 04.11.2021 r.*