



GMINA SZCZYTNO

woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3,

tel.: (0...89) 623-25-80

Fax: (0...89) 623 25 92

E-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl

www: <http://www.ug.szczytno.pl>

Szczytno, dnia 8 marca 2023 r.

Nasz znak: RR.PFZ.271.5.2023

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania: „**Wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wawrochy, Lipowiec, Trelkowo oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowcu**”

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia treść zapytania z dnia 08.03.2023 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W związku z odpowiedzią w której Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji o kącie mniejszym niż 38 stopni prosimy o podanie produktu referencyjnego ponieważ z naszej wiedzy na rynku polskim nie ma systemowych rozwiązań które spełniałyby te wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymagań dotyczących nachylenia konstrukcji w przedziale 30 – 38 stopni.

Udzielone odpowiedzi stanowi integralną część SWZ z dnia 24.02.2023 r. i są wiążące dla Wykonawców od chwili ogłoszenia treści niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, iż w związku niniejszymi z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 10.03.2023 roku o godzinie 11:00.

Z upoważnienia

Zastępca Wójta Gminy Szczytno

Ewa Zawrotna



GMINA SZCZYTNO

woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3,

tel.: (0...89) 623-25-80
Fax: (0...89) 623 25 92

E-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl
www: <http://www.ug.szczytno.pl>
