



**POLSKI
ŁAD**



Inw.271.4.2022

Damasławek, 10 maja 2023 roku

Zamawiający:
Gmina Damasławek
ul. Rynek 8
62-110 Damasławek

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pn.: „**Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Niemczynie**”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej „Pzp” udziela odpowiedzi na wniesione pytania jak poniżej:

Pytanie nr 1

Ze względu na stosunkowo złożony zakres zamówienia oraz okres długiego weekendu i okresu urlopowego, proszę o zmianę terminu składania ofert na 16.05.2023.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do 15 maja 2023 roku.

Pytanie nr 2

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania zostanie upubliczniona na stronie prowadzonego postępowania w dniu upływu terminu składania ofert.

Pytanie nr 3

Proszę o udostępnienie badań geotechnicznych gruntu.

Odpowiedź na pytanie nr 3



**POLSKI
ŁAD**



Zamawiający informuje, że dołączono badania geotechniczne gruntu.

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

Pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że będzie dysponował wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami w celu wykonania zamówienia na czas wykonania umowy.

Pytanie nr 6

Proszę o dopuszczenie zapłaty wynagrodzenia na podstawie częściowych odbiorów i faktur do 70% wynagrodzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Proszę o udostępnienie PZT w formacie dwg ponieważ są niezbędne dla rzetelnego opracowania oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający informuje, że nie dysponuje PZT w formacie dwg.

Pytanie nr 8

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający informuje, że nie występują sieci lub inne kolizje.



**POLSKI
ŁĄD**



Pytanie nr 9

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający informuje, że lokalizacja boiska znajduje się w zabytkowym parku, który jest pod ochroną konserwatora zabytków. Wobec czego mogą wystąpić ograniczenia w dojeździe do placu budowy.

Pytanie nr 10

W związku z zapisem umowy §8 ust. 13. proszę o zgodę już na tym etapie możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finansowanie realizacji przedmiotowego zadania

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na tym etapie.

Pytanie nr 11

W związku z zapisem umowy §8 ust. 13, proszę o zgodę już na tym etapie możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 70%.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. Boisko należy wykonać przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji.

Pytanie nr 14

Projekt podaje wadliwy opis grubości wierzchniej warstwy nawierzchni PU



**POLSKI
ŁĄD**



- mata (granulat gumowy SBR) gr. 10 mm
- warstwa wierzchnia (natrysk) gr. 3 mm

Informujemy, że jedyny model nawierzchni PU typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm – tak jest przyjęte na całym świecie. Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu PU i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m² (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni. Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalności dla wody. Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie z technologią. Zwiększenie grubości warstwy natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody. W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm – dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty nawierzchni PU typu NATRYSK.

Poniżej podajemy prawidłowy układ warstw nawierzchni sportowej PU typu NATRYSK:

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 11 mm układana specjalistyczną układarką do mas PU.
- górna mieszanina systemu PU i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm układana specjalistyczną natryskarką do mas PU.

W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej warstwy nawierzchni PU na zgodną z technologią tj. ok. 2 mm z uzupełnieniem, że warstwa natrysku ma mieć ok. 2 kg mieszanki na 1 m².

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie warstwy wierzchniej – natrysku o grubości min 2 mm w najcieńszym miejscu. Wykonanie natrysku o grubości mniejszej niż 2 mm jest niedopuszczalne i nie będzie akceptowane.

Pytanie nr 15

Projekt podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej PU w sposób odmienny od aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02.

Projekt podaje



**POLSKI
ŁAD**



Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli:

1. Grubość, mm:	≤ 13
2. Tarcie (opór poślizgu), stopnie, PTV	≥ 85 (stan suchy) ≥ 59 (stan mokry)
3. Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ²	≥ 1,00
4. Wydłużenie podczas zerwania, %	≥ 85
5. Odporność na zużycie, Taber, g	≤ 0,7
6. Odporność po sztucznym starzeniu:	
a). Odporność na zużycie, Taber, mm	≤ 2
b). Zmiana barwy, stopnie skali szarej	4
7. Amortyzacja, %	
Temp 23 st C.	≥ 38
8. Odkształcenie pionowe, mm	
Temp 23 st C.	≤ 1,7

Informujemy, że wymagania Zamawiającego są niezgodne ze standardami w branży i aktualną normą.

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU.

<i>parametr</i>	<i>wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02</i>
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	≥ 0,4
Wydłużenie podczas zerwania, %	≥ 40
Opór poślizgu, PTV: - na sucho - na mokro	80÷110 55÷110
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) Przepuszczalność wody, mm/h	≥ 150
Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g	≤ 4
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) Odporność na kolce: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - spadek wydłużenia względnego przy F _{max} , %	≤ 20 ≤ 20
Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ² - wydłużenie względne przy F _{max} , % - amortyzacja, % - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport - odporność na kolce:	≥ 0,4 ≥ 40 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44



**POLSKI
ŁAD**



- wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa	$\geq 0,4$
- spadek wytrzymałości po działaniu kolców, %	≤ 20
- wydłużenie względne przy F_{max} po działaniu kolców, %	≥ 40
- spadek wydłużenia względnego przy F_{max} po działaniu kolców, %	≤ 20
Odporność po sztucznym starzeniu:	
- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g	≤ 4
- zmiana barwy, stopień skali szarej	≥ 3
Amortyzacja, %:	
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne	35÷50 typ SA35÷50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe	>31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport	35÷44 typ SA35÷44
Odkształcenie pionowe, mm:	
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne	≤ 6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe	≤ 6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport	≤ 3
Zachowanie się piłki odbitej pionowo:	
- piłka koszykowa, %	≥ 85
- piłka tenisowa, %	≥ 85

Powyższe dowodzi, że podane w projekt parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02.

Wnosimy o niewielką zmianę parametrów tj. dopuszczenie zmian dla:

- Wydłużenie podczas zerwania – dopuszczenie 75% kiedy aktualna norma podaje $\geq 40\%$
- Amortyzacja (Temp 23 st. C) – dopuszczenie 36% kiedy aktualna norma podaje min. 35%

Powyższe zmiany znacznie zwiększą konkurencję.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę parametrów wydłużenia podczas zerwania i amortyzacji.

Pytanie nr 16

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia PU ma być wykonana w kolorze ceglasto – czerwonym.

Pytanie nr 17

Rzut bieżni i rozbiegu nie pokrywają się z powierzchnią wg przedmiaru robót. Proszę o zaznaczenie na rzucie obramowania z pobręży betonowych bieżni i rozbiegu.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający informuje, że załączono poprawny rzut bieżni oraz rozbiegu.



**POLSKI
ŁAD**



W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej „Pzp” następuje zmiana treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do 15 maja 2023 roku.

W związku z powyższym Zamawiający podaje nowe zapisy SWZ:

XXI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **9 czerwca 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu w którym upływa termin składania ofert.

zmiana na:

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **13 czerwca 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu w którym upływa termin składania ofert.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem **https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek** w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 11.05.2023 r. do godz. 9:30.**

zmiana na:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem **https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek** w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 15.05.2023 r. do godz. 9:30.**

XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.05.2023 r. godz. 10:00** poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na „platformazakupowa.pl”.

zmiana na:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.05.2023 r. godz. 10:00** poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na „platformazakupowa.pl”.