



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

Świnoujście, 13.10.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/1256/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Zakup materiałów hydraulicznych – sieć wodociągowa ul. Barlickiego**”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o informację o wielkość gwintu dotyczącą pozycji 25 i 26 (adaptor przejściowy 40 i 32 GZ) .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w poz. 25 "Adaptor 40 gz" należy przyjąć adaptor z rury 40PE (końcówka przystosowana do połączenia zgrzewanego) na gwint zewnętrzny 1 i 1/2", natomiast w pozycji 26 "Adaptor 32 gz" należy przyjąć adaptor z rury 32PE (końcówka przystosowana do połączenia zgrzewanego) na gwint zewnętrzny 5/4".

Pytanie nr 2

Proszę o informację, czy w pozycjach 18-20 oraz 23-24 powinny być wycenione zasuw w zabudowie krótkiej , czy długiej ? Oraz o jaki rodzaj zasuw chodzi w pozycjach 21-22 ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pozycjach 18-20 oraz 23-24 należy dostarczyć zasuw w zabudowie długiej. Zasuw w pozycjach 21 i 22 należy dostarczyć jako wykonane z żeliwa sferoidalnego, gwintowane z gwintem wewnętrznym.

Prokurent

mgr inż. Radosław Wrzeszcz