


| Zacisk | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przekrój (mm²) | | | 10Wzo 3x2,5 | 10Wzo 3x2,5 | | 10Wzo 3x2,5 | 10Wzo 3x2,5 | | 10Wzo 3x2,5 | 10Wzo 3x2,5 | | 10Wzo 3x2,5 | | | 10Wzo 3x1,5 | 10Wzo 3x1,5 | 10Wzo 3x1,5 |
| Moc zainstalowana Pi (kW) | | | 1,6 | 1,2 | | 0,8 | 1,2 | | 1,2 | 1,8 | | 1,5 | | | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| Pi L1 (kW) | | | 1,6 | | | | 1,2 | | 1,2 | 1,8 | | 1,5 | | | 0,7 | 0,8 | |
| Pi L2 (kW) | | | | 1,2 | | | | 0,8 | | | | | | | | | 0,7 |
| Pi L3 (kW) | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | 0,7 |
| Ps (kW) | | | 1,6 | 1,2 | | 0,8 | 1,2 | | 1,2 | 1,8 | | 1,5 | | | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| Opis | REZERWA | REZERWA | Gniazdo wtyczkowe "DATA" 230V/16A | Gniazdo wtyczkowe "DATA" 230V/16A | | Gniazdo wtyczkowe "DATA" 230V/16A | Gniazdo wtyczkowe "DATA" 230V/16A | | Gniazdo wtyczkowe "DATA" 230V/16A | Zasilanie SZAFA LPD | | Zasilanie Zasobnik grzałka 1,5kW/230V | REZERWA | | Oświetlenie PODSTAWOWE | Oświetlenie PODSTAWOWE oraz AWARYJNE OŚW. EWAKUACYJNE | Oświetlenie PODSTAWOWE oraz AWARYJNE OŚW. EWAKUACYJNE |

UWAGI:
1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
2/ Napięcie zasilania 400/230 V
3/ Szafa zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44
4/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objaśnienia** | Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku. Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze. | **Projektował** | **mgr inż. Tomasz BIENEK** nr upr. bud. SLK/0996/PWOE/05, SLK/IE/3861/06 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne |
| **Jednostka projektowania** | BLANK_ARCHITEKCI BLANK ARCHITEKCI SP. Z O.O. ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze www.blankarchitekci.pl | | |
| **Temat projektu** | PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W CELU UTWORZENIA SAL DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ORAZ USUNIĘCIA BARIER DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | **Sprawdził** | **inż. Tadeusz JAŚKIEWICZ** nr upr. bud. 79/77/Op, SLK/IE/4003/01 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne |
| | | **Stadium** | **INSTALACJE ELEKTRYCZNE** |
| | | **Branża** | PROJEKT WYKONAWCZY |
| **Inwestor** | GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE | **Tytuł rysunku** | TABLICA ROZDZIELCZA TR.02 |
| **Adres inwestycji** | UL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 9, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE, DZ. EW. NR 1059/131, 1056/130, 798/164, 786/165, 1151/167, 1149/167, OBR. 003 ŚWIĘTOCHŁOWICE | **Nr projektu** | 19/06 **Skala** % |
| | | **Data** | 05.2019 **Nr rysunku** IE.11/3 |