

Zacisk	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N	L1, L2, L3	L1	L2	L3	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L1	L2
Przekrój (mm²)	MKSzo 5x25			YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5
Moc zainstalowana Pi (kW)	57,5			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Pi L1 (kW)				1,0					1,0			1,0		1,0	
Pi L2 (kW)					1,0					1,0					1,0
Pi L3 (kW)						1,0					1,0				
Ps (kW)	28,8			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Opis	Zasilanie GŁÓWNA TABLICA ROZDZIELCZA TG długość l=~40	Ochronnik przeciw-przepięciowy kl. C	Lampki sygnalizacyjne napięcia L1, L2, L3	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A

UWAGI:
1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
2/ Napięcie zasilania 400/230 V
3/ Szafa zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44
4/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy

Objaśnienia	Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku. Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.	**Projektował**	**mgr inż. Tomasz BIENEK** nr upr. bud. SLK/0996/PWOE/05, SLK/IE/3861/06 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
Jednostka projektowania	BLANK_ARCHITEKCI BLANK ARCHITEKCI SP. Z O.O. ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze www.blankarchitekci.pl		
Temat projektu	PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W CELU UTWORZENIA SAL DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ORAZ USUNIĘCIA BARIER DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	**Sprawdził**	**inż. Tadeusz JAŚKIEWICZ** nr upr. bud. 79/77/Op, SLK/IE/4003/01 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
		Stadium	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**
		Branża	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor	GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	**Tytuł rysunku**	TABLICA ROZDZIELCZA TR.02
Adres inwestycji	UL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 9, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE, DZ. EW. NR 1059/131, 1056/130, 798/164, 786/165, 1151/167, 1149/167, OBR. 003 ŚWIĘTOCHŁOWICE	**Nr projektu**	19/06 **Skala** %
		Data	05.2019 **Nr rysunku** IE.11/1