

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Przewidziano uzupełnienie płotu istniejący płot wykonany jest z siatki ogrodzeniowej metalowej, wzmocniony elementami zbrojeniowymi oraz dodatkowo metalową blachą . Z jakiego materiału należy wykonać uzupełnienie płoty? czy Wystarczy sama siatka metalowa ogrodzeniowa?

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć wykonanie ogrodzenia z metalowej siatki wraz ze słupkami, które należy w miarę możliwości umieścić co 2,5m.

Pytanie 2

Do rozbiórki , wywozu i uporządkowania przewidziano obiekt czy w kalkulacji należy uwzględnić uporządkowanie terenu wokół budynku? tj śmieci, elementy drewniane znajdujące się poza obrębem budynku jeśli tak to w jakiej odległości od budynku?

Odpowiedź 2

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć uporządkowanie terenu wokół budynku tj. w odległości do 5 m.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 15.05.2024 r. do godz. 12:00