

Odpowiedzi i wyjaśnienia do wniosku z dnia 18.12.2023.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie pn.:

„Przebudowa ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju”

Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych



Ogłoszenie nr 2023/BZP 00539090 z dnia 2023-12-07.

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa>

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – zwana dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania i wnioski dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie:

Zgodnie z Dokumentacją Projektową (zadanie nr 2 odc. A) na odcinku od km ok. 0+075 do km 0+135 należy wykonać oczyszczenie rowu. Zgodnie z złączonym przekrojem A-A zabieg ten będzie wymagał podcięcia skarpy, która jest porośnięta drzewami. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę zlokalizowanych w tym obszarze drzew i jeżeli tak czy posiada stosowne decyzje administracyjne do jej realizacji?





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rów na odcinku 0+075 – 0+135 należy oczyścić z zalegających resztek roślinności i mułu tak, aby umożliwić spływ wody w kierunku przepustu. Zakres wymaganych prac nie przewiduje podcinania skarpy ani wycinki drzew.

Wyk. w 1 egz. A.K

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
.....Mariusz Eleszar.....
(kierownik zamawiającego)