

Rozogi, 15.09.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dane	Opis
Tryb postępowania	Tryb podstawowy
Nazwa zamówienia	Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w miejscowości Kwiatuszki Wielkie oraz drogi gminnej w miejscowości Wilamowo
Znak sprawy	ROŚ.271.8.2023
Data pisma	15.09.2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
Pytanie 1	W załączony przedmiarze robót pkt. 3 - odwodnienie ppkt 5 d 3 jest mowa o remoncie istniejącego przepustu pod koroną drogi, prosimy o podanie średnicy przepustu oraz zakresu czynności jakie obejmuje remont powyższego przepustu ?	Przepust pod koroną drogi posiada średnicę 30 cm. Zakres remontu obejmuje oczyszczenie (odmulenie) przepustu oraz umocnienie jego wlotu i wylotu kamieniem na zaprawie betonowej.	NIE
Pytanie 2	Prosimy o dołączenie przekroju normalnego cieków z elementów betonowych oraz wskazanie lokalizacji cieków.?	Ściek zlokalizowany jest po lewej stronie jezdni (początek od drogi powiatowej) na długości 95 m. Ściek przy krawężnikowy z prefabrykatów.	NIE

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
		betonowych o wym. 30 cm x 15 cm x 60 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.	

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wójt Gminy Rozogi
/-/ Zbigniew Kudrzycki