

**Wykonanie nakładki asfaltowej oraz ulepszenie nawierzchni chodnika na drodze gminnej - ul.
Podgórnej w Redzie.**

Postępowanie nr 13.ZF.TP.BN.RB.2023

Reda, 01.09.2023 r.

Dot. Wykonanie nakładki asfaltowej oraz ulepszenie nawierzchni chodnika na drodze gminnej - ul. Podgórnej w Redzie - postępowanie nr 13.ZF.TP.BN.RB.2023

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1.

Proszę o potwierdzenie, że w konstrukcji chodników i zjazdów podbudowę zasadniczą należy wykonać o gr. 17 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że w konstrukcji chodników i zjazdów podbudowę zasadniczą należy wykonać o gr. 17 cm.

Pytanie nr 2.

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie nawierzchnie z kostki betonowej należy wykonać z kostki szarej.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że wszystkie nawierzchnie z kostki betonowej należy wykonać z kostki szarej.

Pytanie nr 3.

Proszę o potwierdzenie, że warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11S 50/70.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11S 50/70.

Pytanie nr 4.

Proszę o potwierdzenie, że do betonu asfaltowego dla warstwy wiążącej należy użyć asfaltu o penetracji 50/70.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że do betonu asfaltowego dla warstwy wiążącej należy użyć asfaltu o penetracji 50/70.

z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Łukasz Klimiński
Zastępca Burmistrza