



SPOSÓB WYKONANIA UZIOMU PROMIENIOWEGO

Sposób usytuowania uziomu promieniowego w wykopie kablowym.



Sposób ułożenia instalacji uziemiającej wzdłuż trasy kabla.



Uziom promieniowy w wykopie nie może stykać się w żadnym punkcie z powłoką kabla..

L.p.	Opis uziomu		
	Poziomy	Pionowy	
	Bednarka 20x4 (m)	Liczba szpilek	Długość szpilki (m)
1	40	3	10
2	80	5	10
3	120	7	20
4	240	13	20

Ozn.	Wyszczególnienie	jedn.	Ilość	Uwagi
3	Bednarka stalowa ocynkowana 20x4mm	m	400	
2	Pręt stalowy ocynkowany Ø =12mm, długości 10m	szt.	30	

BIELECKI FIRMA USŁUGOWA		F. U. "BIELECKI" Marian Bielecki ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.pl NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231		
Inwestor	Gmina Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski			
Adres budowy	Działka numer 261/2; 263; 264 ob. 7 Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski			
Nazwa Inwestycji	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim, na dz. nr 261/2, 263, 264 ob. 0007 Kamień Pomorski, jedn. ewid. miasto Kamień Pomorski			
Tytuł rysunku	SPOSÓB WYKONANIA UZIOMU PROMIENIOWEGO			Data:
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Grudzień 2021 r.
Projektował	Bogusław Rysak	ZAP/0098/PWOE/04		Skala rysunku:
				-
Opracował	Tomasz Bielecki			Nr rysunku:
				4
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez zgody Firmy usługowej "BIELECKI" Marian Bielecki ZABRONIONE				