



WZP.271.1.96.2023.AS

Płock, dnia 24.11.2023 roku

## WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Rozbiórka i budowa budynku komunalnego nr 33 na osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa Jar - etap XI”.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuje w załączeniu treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 24.11.2023 roku oraz udziela odpowiedzi:

### **zapytania z dnia 24.11.2023 roku:**

#### **Pyt. 1**

Zgodnie z przedmiarem, Wykonawca ma ułożyć 12 metrów koryt na odprowadzenie deszczówki z terenu przy budynku. W opisie, ani na rysunkach nie przedstawiono parametrów dla koryt. Poproszę o uszczegółowienie materiałów.

#### **Odp.**

Zamawiający informuje, że do odprowadzenia wody z rur spustowych budynku należy zastosować koryta betonowe o wymiarach 35x25x8 cm (w załączeniu zdjęcie koryt betonowych).

#### **Pyt. 2**

Projekt zakłada montaż daszku drewnianego nad wejściem. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zamianę tego elementu na daszek np. szklany z elementami ze stali nierdzewnej, mocowany do elewacji?

#### **Odp.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę daszku nad wejściem do budynku. Daszek należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym o konstrukcji drewnianej pokryty blacho-dachówką.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka  
Magdalena Kucharska  
Dyrektor  
Wydziału Zamówień Publicznych