



STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TARGU**

znak: NNZ.90831.1.69.2023

Nowy Targ, dnia 21.07.2023r.

**Gmina Jabłonka
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabłonka**

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu działając na podstawie art. 3 pkt 2 lit a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 338) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 lipca 2023r. złożonego przez inwestora: Gminę Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka reprezentowanego przez pełnomocnika: Pawła Polaczka Biuro Projektowe „Konstruktor” Orawka 52, 34-480 Jabłonka, w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji pn.: **„Budowa zbiornika wyrównawczego o poj. 150m³ wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci wodociągowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejącej studni głębinowej na potrzeby zaopatrzenia w wodę budynków użyteczności publicznej w m. Jabłonka dz. nr ewid. 4067/31, 6154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143 w miejscowości Jabłonka”**

- **uzgadnia** dokumentację projektową stanowiącą załącznik do wniosku inwestora w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych **bez zastrzeżeń**.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2023r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu wpłynął wniosek inwestora: Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka reprezentowanego przez pełnomocnika: Pawła Polaczka Biuro Projektowe „Konstruktor” Orawka 52, 34-480 Jabłonka, w sprawie uzgodnienia zaproponowanych rozwiązań w dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla inwestycji pn.: „Budowa zbiornika wyrównawczego o poj. 150m³ wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci wodociągowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejącej studni głębinowej na potrzeby zaopatrzenia w wodę budynków użyteczności publicznej w m. Jabłonka dz. nr ewid. 4067/31, 6154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143 w miejscowości Jabłonka”.

Projekt został wykonany przez jednostkę projektową: Mirosław Marciniak, Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, „INSTAL-PROJEKT” inż. Mirosław Marciniak, ul. Tadeusza Kościuszki 81a, 34-600 Limanowa.

Po zapoznaniu się z treścią złożonych dokumentów i dokonaniu ich analizy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu ustalił, co następuje.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
<https://www.gov.pl/web/psse-nowytag> e-mail: psse.nowytag@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy_Targ/Sekretariat
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowy zbiornika wyrównawczego o pojemności 150m³ wraz z budynkiem technicznym (jednokondygnacyjnym, parterowym) i infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci wodociągowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejącej studni głębinowej na potrzeby zaopatrzenia w wodę budynków użyteczności publicznej w miejscowości Jabłonka.

Budynek techniczny został zaprojektowany jako wolnostojący, jednokondygnacyjny z jedną kondygnacją nadziemną: parter + strych nieużytkowy w kubaturze dachu. Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi.

Zbiornik wyrównawczy o pojemności 150m³ projektuje się jako podziemny, wielotraktowy, mieszany o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Zbiornik o ścianach nośnych podłużnych i poprzecznych ze stropem płaskim żelbetowym monolitycznym. Konstrukcja posadowienia żelbetowa – monolityczna, poniżej poziomu przemarzania gruntu – w dostosowaniu do spadku terenu.

Projektowane elementy infrastruktury to:

- sieć wodociągowa rozdzielcza,
- rurociąg tłoczny,
- zewnętrzna instalacja elektryczna zalicznikowa kabel YKY 4x10mm wraz z przewodem sterującym w rurze ochronnej D110mm,
- przyłącz kanalizacji sanitarnej,
- przyłącz kanalizacji deszczowej,
- zewnętrzna instalacja elektryczna zalicznikowa do budynku; L=43,0mb (przyłącz energetyczny projektowany będzie przez Tauron zgodnie z umową o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej),
- utwardzenia dojazdu, dojeżdż, miejsc postojowych na samochody osobowe oraz miejsca gromadzenia odpadów stałych.

W tym stanie prawnym i faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu wydał opinię jak wyżej.

Niniejsza opinia wydana została do projektu, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca jego uzgodnienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu. Od niniejszej opinii nie przysługują środki zaskarżenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 775 z późn. zm.) jak również nie podlega ona zaskarżeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2023 poz. 259).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu
Bożena Bakalarz - Genes
mgr inż. Jolanta Bakalarz

Otrzymują:

1 x Adresat + załącznik: klauzula przetwarzania danych osobowych

① x aa NZ w m.

wyk. AW. tel. 18 2662914 wew. 304

Nowy Sącz, dnia 14... lipca 2023 r.

ZDW/PW/2023/1429/MC1/RDWNS/MJ
Znak sprawy: RDWNS-652-957-148a/23

34-480

Urząd Gminy Jabłonka
ul. 3-go Maja 1
Jabłonka

Odpowiadając na pismo z dnia 12.07.2023r. (data wpływu do tut. Rejonu – 12.07.2023r.) w sprawie dostępności komunikacyjnej z drogi publicznej do działek ewid. nr 4154/5, 4067/31 zlokalizowanych w miejscowości Jabłonka, gmina Jabłonka, w związku z planowaną budową zbiornika wyrównawczego o poj. 150 m³ wraz z budynkiem technicznym – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu oświadcza, że działki o nr ewid. j.w. posiadają dostępność komunikacyjną do drogi wojewódzkiej nr 957 relacji: Białka - Zawoja - Jabłonka - Czarny Dunajec - Nowy Targ, w rozumieniu przepisów art. 2 pkt.14 ustawy dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zmianami) oraz art. 34 ust 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – ze zmianami, Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami), poprzez istniejący zjazd zlokalizowany w odc. 110 km 0+357,00 – strona prawa.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik:
Pan Paweł Polaczek
Orawka 52
34-480 Jabłonka
2. a/a (sprawę prowadzi inż. Maksymilian Jędrusik tel. 18 414 04 64)

Z-ca Kierownika Rejonu

inż. Anna Pomietto

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby: ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków oraz poprzez e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl, EPUAP: /ZDW/SkrytkaESP, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdw.krakow.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjmowania pism i wniosków, realizacji niezbędnego kontaktu, udzielania odpowiedzi na zapytania, w związku z realizacją ustawowych zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie (podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przyjęcia wniosku/pisma lub rozpatrzenia i załatwienia sprawy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres archiwizacyjny, wynikający z obowiązującej u Administratora Instrukcji Kancelaryjnej.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- w przypadkach i na warunkach wskazanych w RODO.



**Urząd Gminy
Jabłonna**
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabłonna

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

tel. +48 18 26 111 00
el. +48 18 26 111 20
tel. +48 18 26 523 35
fax. +48 18 26 524 68
sekretaria@jablonka.pl
www.jablonka.pl

WÓJT GMINY
JABŁONKA

RINT.6220.20.2023

Jabłonna 13.07.2023 r.

S. P.
Paweł Polaczek
Orawka 52
34-480 Jabłonna

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2023 r. dotyczące wydania opinii w sprawie konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zbiornika wyrównawczego o poj. 150m³ wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci wodociągowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejącej studni głębinowej na potrzeby zaopatrzenia w wodę budynków użyteczności publicznej w m. Jabłonna” na dz. ewid. nr: 4067/31, 4154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143 planowanego przez Gminę Jabłonna, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonna reprezentowanego przez Wójta Gminy Jabłonna Antoniego Karłak w imieniu, którego działa pełnomocnik Pan Paweł Polaczek, Orawka 52, 34-480 Jabłonna, Wójt Gminy Jabłonna informuję, że:

Zgodnie z art. 59 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z póź. zm.), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określone w art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) a także planowanego przedsięwzięcia, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowane przedsięwzięcia polega na:

- budowie budynku technicznego: kubatura 71,37 m³, powierzchnia całkowita 23,87 m², wysokość budynku 2,99 m, długość budynku 6,12 m, szerokość budynku 3,90 m, 1 kondygnacja: parter i strych nieużytkowy w kubaturze dachu;
- budowie zbiornika wyrównawczego o pojemności 150 m³;
- budowie wodociągu:
 - PE-HD100 RC D110x10,0mm SDR11 (PN16) – 292,0mb
 - PE-HD100 RC D63x5,8mm SDR11 (PN16) – 72,0mb
 - przyłącza wodociągowe:
 - PE-HD100 RC D63x5,8mm SDR11 (PN16) – 57,0mb
 - rurociąg tłoczny:
 - PE-HD100 RC D63x5,8mm SDR11 (PN16) – 85,0mb
- razem: 506 mb
- suma powierzchni zabudowy i utwardzonych projektowanej inwestycji: 597,57 m²;
- zakładany pobór wody będzie wynosił do 5 m³ na dobę.

Ponadto inwestor w promieniu 500 m nie stwierdził wykonanego otworu hydrogeologicznego oraz przedmiotowa inwestycja nie obejmuje magistrali wodociągowej, projektowana sieć rozdzielcza od zbiornika wyrównawczego będzie bez stacji uzdatniania wody.

Jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z zakresu inwestycji infrastruktury wodociągowej, wskazano **§ 3 ust. 1 pkt 71, § 3 ust. 1 pkt 73, § 3 ust. 1 pkt 74**, w/w Rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację prac planowanych w ramach inwestycji, planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu, a co za tym idzie przed jego realizacją nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie, informuję, iż w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obowiązek zakwalifikowania danego przedsięwzięcia do przedsięwzięć zapisanych w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r, poz. 1839), a w związku z tym ocena czy dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do uzyskania decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach, spoczywa na Inwestorze, a niniejsza opinia ma charakter doradczy.

z up. Wójta
mgr Artur Górka
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Paweł Polaczek, Orawka 52, 34-480 Jabłonka,
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Paweł Basisty, tel. 182611141

KLAUZULA INFORMACYJNA **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest **Wójt Gminy Jabłonka** z siedzibą przy ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 18 26 111 00; adresu e-mail: sekretariat@jablonka.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres email: iod@jablonka.pl za pomocą telefonu: 18 26 111 45 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
 - wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Jabłonka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 - wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Jabłonka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 - podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 - podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
 - prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 - prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 - prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Jabłonka, przy czym podanie danych jest:
 - obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 - dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.



Nowy Targ, dnia 12.07.2023

PROTOKÓŁ

Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.281.2023 Z DNIA 12.07.2023

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespół koordynujący

UZGADNIA

Przedmiot narady koordynacyjnej: a) sieci wodociągowej
b) przyłącza wodociągowego
c) przyłącze kanalizacyjne
d) przyłącza energetycznego

Lokalizacja obiektu: Jablonka - dz. 4067/31 i inne
Wnioskodawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji INSTAL-PROJEKT inż. Mirosław Marciniak
Inwestor: GMINA JABŁONKA 3-go Maja 1 34-480 Jablonka
Projektant: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji INSTAL-PROJEKT inż. Mirosław Marciniak
Wasz znak: -
Data wniosku: 04.07.2023
Data wpływu: 04.07.2023
Przewodniczący narady koordynacyjnej: Inspektor mgr inż. Magdalena Kosińska-Petlic

Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)) Art.28ba.1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o którym mowa art. 28b. ust.3. (ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z późn. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art.15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz 2052 z późn.zm.)).

**STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU**

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego	Stanowisko uczestnika
1	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie	Szymon Marek - Koordynator Wydziału Dokumentacji	<p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w KRAKÓW o nadzór branżowy.</p> <p>Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:</p> <p>Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.</p> <p>Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p>
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu	Piotr Maciasz	brak uwag
3	Orange Polska S.A. Zaszczepienie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie		Nie wyrażono stanowiska
4	Firma Handlowo-Usługowa KOMPEX Gabriel Sulka	Gabriel Sulka	brak uwag
5	Studio WIK Sp. z o.o.	Krzysztof Worwa	brak uwag

6	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu		Nie wyrażono stanowiska
7	Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia w Nowym Targu	Stanisław Kościelniak - Mistrz Sieci i Instalacji	Uzgodnione z następującymi uwagami: 1. Prace w strefie kontrolowanej gazociągu wykonać ręcznie pod nadzorem Gazowni w Nowym Targu 2. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie, na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. cennika usług zewnętrznych. 3. Projektowane obiekty lokalizować zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 26.04.2013r w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
8	MSS TELEKOM Sp. z o.o.		Nie wyrażono stanowiska
9	Zakład Usług Komunalnych w Jablonce		Nie wyrażono stanowiska
10	Urząd Gminy Jabłonka		Nie wyrażono stanowiska
11	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.	Dorota Misiukanis - Specjalista ds. Inwestycji	brak uwag
12	Zarząd Dróg Wojewódzkich - Kraków Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu	Bogdan Dobosz - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego	Uzgodniono w zakresie utwardzenia zjazdu z DW 957 : RDWNS-653-957-71/23 z dnia 06.07.2023 r.

Informacja:

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesioną projektowaną infrastrukturą techniczną

Z up. STAROSTY
mgr inż. Magdalena Kosińska-Petlic
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Dokument podpisany przez
Magdalena Maria Kosińska-Petlic
Data: 2023.07.12 12:55:24 CEST

