# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH W BUDOWNICTWIE

[Obręb]: [Nr 0002 JABŁONKA]
Gmina [Jed. ewid.]: [121105_2, Jabłonka]
układ współrzędnych płaskich: "2000" strefa 7
układ wysokości: Kronsztadt 86
km. 7.1.2.09.06.4.2_...4.4, 7.1.2.09.07.3.1_...3.3 skala 1:500
GK.6640.2663.2023

GEODEZJA I NIERUCHOMOŚCI
mgr inż. Zbigniew Smreczak
ul. Sobieskiego 7, 34-480 Jabłonka
tel. kom. 601088346
NIP 735-166-59-29, REGON 492814678

Na podstawie Art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019r. poz. 726, 784, 1309), określam, że niniejszy dokument został opracowany w wypełnieniu prac geodezyjnych i kartograficznych o zgłoszonych pod numerem GK.6640.2663.2023 , których rezultaty zawiera operat techniczny przyjęty/ do zasobu/ aktualizujący.

Starosta Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
(nazwa jednostki ewidencji i obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego)
P.1211.2023.3204
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego)
protokół weryfikacji z dnia: 23.05.2023
(numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik przyjęcia/ aktualizacji)
GEODEZJA I NIERUCHOMOŚCI mgr inż. Zbigniew Smreczak
(wykonawca prac geodezyjnych)
mgr inż. Zbigniew Smreczak, nr upr. 18389
(imię, nazwisko, nr uprawnień i przynależność do Izby/ osoby z prac geodezyjnych)
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie budowli oraz urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

LEGENDA:

- Zakres opracowania

Kolorem zielonym oznaczano granice działek ewidencyjnych.

Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczające tereny według mpzp.

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- granice zdrenowanych gruntów rolnych.

Mapa służy do projektowania sieci liniowych (sieci wodociągowej) w związku z czym nie badano obciążeń w postaci służebności gruntowych.

Mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych.

Jabłonka, 20.04.2023r.

GEODEZJA I NIERUCHOMOŚCI
mgr inż. Zbigniew Smreczak
tel. kom. 601088346




| SIEĆ WODOCIĄGOWA | | |
|---|---|---|
| ODCINEK | MATERIAŁ | DŁUGOŚĆ [mb] |
| (Zb) - (W0) | PE HD 100-RC Ø110x10,0mm SDR11 | 1 |
| (W0) - (W1) | PE HD 100-RC Ø110x10,0mm SDR11 | 113 |
| (W1) - (W2) | PE HD 100-RC Ø110x10,0mm SDR11 | 74 |
| (W2) - (W3) | PE HD 100-RC Ø110x10,0mm SDR11 | 27 |
| (W3) - (W4) | PE HD 100-RC Ø110x10,0mm SDR11 | 21 |
| (W4) - (W5) | PE HD 100-RC Ø110x10,0mm SDR11 | 56 |
| W0) - (SB) | PE HD 100-RC Ø63x5,8mm SDR11 | 72 |
| **PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE** | | |
| (W,1) - (Bd) | PE HD 100-RC Ø63x5,8mm SDR11 | 18 |
| (W,2) - (Bd) | PE HD 100-RC Ø63x5,8mm SDR11 | 16 |
| (W,3) - (Bd) | PE HD 100-RC Ø63x5,8mm SDR11 | 5 |
| (W,4) - (Bd) | PE HD 100-RC Ø63x5,8mm SDR11 | 18 |
| **RUROCIĄG TŁOCZNY** | | |
| (UJĘCIE,0-1) - (Zb) | PE HD 100-RC Ø63x5,8mm SDR11 | 85 |

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

**A) OBIEKTY PROJEKTOWANE**

| Nr | Przeznaczenie budynku | Uwagi |
|---|---|---|
| A | BUDYNEK TECHNICZNY | BUDOWA |
| B | ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY O POJ. 150m³ | BUDOWA |

**B) BUDYNKI ISTNIEJĄCE**

| Nr | Przeznaczenie budynku | Uwagi |
|---|---|---|
| C | MIESZKALNY | ---- |

## LEGENDA :

- PROJEKTOWANY BUDYNEK
- GRANICE DZIAŁKI - TEREN INWESTYCJI: dz. nr ewid.: 4067/31, 6154/5
- OBSZAR INWESTYCJI: dz. nr ewid.: 4067/31, 6154/5, 4068/2, 4068/4, 4068/3, 4143;
- ZIELEŃ
- budynek o ścianach i dachu nie rozprzestrzeniającym ognia
- PROJEKTOWANE UTWARDZENIA: asfalt
- PROJEKTOWANE UTWARDZENIA: kostka brukowa
- WEJŚCIA DO BUDYNKU
- POZIOM PODŁOGI PARTERU (m.np.m.)
- ŚMIETNIK
- PROJEKTOWANE SKARPY I NASYPY
- PROJ. ZIELEŃ NISKA
- proj. sieć wodociągowa rozdzielcza z rur PE SDR11
- proj. rurociąg tłoczny z rur PE D63x5,8mm SDR11
- proj. przyłącz kanalizacji sanitarnej z rur PVCD160x4,7mm; L=58,0mb
- proj. przyłącz kanalizacji deszczowej z rur PVCD160x4,7mm; L=76,0mb
- proj. zewnętrzna instalacja elektryczna zaliczniikowa; L=43,0mb
- proj. zewnętrzna instalacja elektryczna zaliczniikowa kabel YKY 4x10mm wraz z przewodem sterującym w rurze ochronnej D110mm
- projektowana studzienka inspekcyjna D400mm
- S1 - oznaczenie nazwy kanału i numeru studzienki - przyłącz kanalizacji sanitarnej
- D1 - oznaczenie nazwy kanału i numeru studzienki - przyłącz kanalizacji deszczowej
- SWDN - istniejąca studzienka kanalizacyjna
- SIE - skrzyżowanie z kablem energetycznym w rurze ochronnej typu AROTD160mm
- 1 - proj. obudowa studni wierconej
- 2 - proj. szafa sterownicza
- 3 - proj. instalacja elektryczna zaliczniikowa kabel YKY 4x10mm² wraz z przewodem sterującym w rurze ochronnej D110mm
- 4 - strefa ochrony bezpośredniej o wymiarach: 4,0mx4,0m
- istniejący wodociąg
- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej
- istniejący kabel energetyczny
- istniejący kabel telekomunikacyjny