TAŚMA LED W PROFILU ALUMINIOWYM PODŚW. SUFITU

elewacja wschodnia - izolacja wełną mineralną

Pion kablowy kabli instalacji fotowoltaicznej zabudowany w rurze ochronnej w ścianie w bruździe pod tynkiem.

przeniesiona tablica alarmu selektywnego

istniejąca tablica do likwidacji

istniejąca tablica alarmu selektywnego do przeniesienia

centrala oddymiania klatki schodowej

klapa rewizyjna ze schodami 70x120 cm odporność pożarowa EI 60

1.1	SALA WIELOFUNKCYJNA	185,2 m²
	rozbudowa	
1.2	KOMUNIKACJA	18,2 m²
1.3	KOMUNIKACJA	10,9 m²
1.4	SZATNIA	19,2 m²
1.5	BIURO INSTRUKTORA	9,6 m²
1.6	WC OBSŁUGI	4,4 m²
1.7	POM. PORZĄDK.	3 m²
1.8	ZMYWALNIA	4,3 m²
1.9	ROZDZIELNIA	40,9 m²
1.10	MAGAZYN	8,7 m²

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

ozn	TYP
A	es-system COSMO APEX 1060 LED 3000K 4000lm 27W
B	es-system PRIMA LED 240 LED 3000K 1900lm 22W
C	es-system AMARO 320 LED 3000K 3000lm 45W
Caw	es-system AMARO 320 LED 3000K 3000lm 45W AW 1h
D	es-system MODERNA 2N 600 LED 3000K 4100lm 31W
E	es-system FLAT LED 595 NASTROP. LED 3000K 3300 lm 31W
F	es-system TRIANGLE 650 LED 3000K 3800 lm 41W
G	spotline THEO WALL UP/DOWN
EW1	es-system OP2-S1,2TA1N
EW2	es-system DS10-H1,2TA1N
AWZ	es-system OP3-S 4x1 TA 1 bat.do-20°C+obudowa 4
AW1	es-system LUMI LUD-S1x1TA1H VWD
Z	bega LED 44418 23W
	kinkiet wg wytycznych architekta

OZNACZENIA OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO

- Przycisk przewietrzania
- Ręczny przycisk oddymiania
- 2 – Gniazdo podwójne
- 2 – Gniazdo podwójne IP44
- 3 – Gniazdo trójfazowe
- 2K – Gniazdo komputerowe
- LOGO – Wypust kablowy 230V zasilający logo firmy
- LED – Wypust kablowy 230V zasilający taśmę LED
- OK – okap gastronomiczny
- M – Mechanizm wykonawczy klapy oddymiającej i drzwi nłopowietrz.

- W – Wentylator kanałowy
- Wypust kablowy 230V
- 3 – Wypust kablowy 400V
- CW – Centrala wentylacyjna
- ZJK – Zewnętrzna jednostka klimatyzacji
- WJK – Wewnętrzna jednostka klimatyzacji
- PC-JZ – Pompa ciepła jednostka zewnętrzna
- PC-JW – Pompa ciepła jednostka wewnętrzna

Zakres instalacji elektrycznej zakłada jedynie doprowadzenie zasilania do urządzeń głównych. Połączenia wewnętrzne pomiędzy urządzeniami powiązanymi funkcjonalnie (np. WJZ z ZJK) jak również wszelkie sterowanie w ramach opracowania branży sanitarnej. Dokładna lokalizacja urządzeń wg opracowania branżowego.

- Przycisk przewietrzania natynkowy
- Ręczny przycisk oddymiania
- Uniwersalna czujka dymu
- Uniwersalna centrala sterująca (centralka oddymiająca) UCS
- CP – Czujnik pogodowy
- M – Napęd siłownika
- Sygnalizator optyczno-akustyczny

Kivi architektura
Justyna Lis & Agnieszka Fiałek
tel. 604 696 730
www.kivi-architektura.pl

INWESTOR
Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie
Marzenin, ul. Łaska 5

OBIEKT
Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Marzeninie

LOKALIZACJA
Marzenin, ul. Łaska 5, dz. nr 629 i 622/1

PROJEKTANT mgr inż. Seweryn Świątek upr. nr LOD/2232/PWOE/13	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Krzysztof Sztanka upr. nr LOD/3133/PBE/16	PODPIS
ASYSTENT: mgr inż. Paweł Lis	PODPIS

ETAP PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT PIĘTRA

BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA 1:50	
DATA 01-2023	NR RYSUNKU E2	NR STR -