| | |
|---|---|
| Tytuł: | **Mapa do celów projektowych** |
| Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: | ***GKG.GZZ.4071.4256.2020*** |
| Skala redakcyjna mapy: | **1:500** |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej: | **Mosina** |
| Identyfikator jednostki ewidencyjnej: | ***302110_5*** |
| Nazwa obrębu ewidencyjnego: | **Radzewice** |
| Identyfikator obrębu ewidencyjnego: | ***302110_5.0011*** |
| Nazwa miejscowości: | **Radzewice** |
| Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę: | **Gradus Usługi geodezyjno-kartograficzne Przemysław Noculak** |
| Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę: | **Andrzej Soniewicki Geodeta uprawniony nr uprawn 7118** |
| Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: | **„2000"** |
| Układ wysokości: | **PL-KRON86-NH** |
| Stan aktualny na: | **13.03.2020 r.** |
| Służebności: | **Nie badano** |
| Numer płyty: | **LH3117 UK10002428 D1** |

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

**STAROSTA POZNAŃSKI**

P.3021.2020. 1801

10 GK 400

Z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

**proj.**
**linia YAKY 4x35 mm² dl. 131/154 m**

proj. złącze ZK1x-1p wg odrębnej dokumentacji

proj. szafka SO

OBRĘB: ŚWIĄTNIKI

OBRĘB: ROGALIN

OBRĘB: RADZEWICE

Jaśminowa

175/1

1/1

31/10

31/7

31/5 dr

31/2

30/2 dr

43 dr

RV1

RV

Lz

N

R

1

2

3

n2

0,1m

0,4m

0,5m

UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Uwaga!
1. Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
2. Linie kablową układać zgodnie z normą SEP-E-004
3. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać ręcznie
4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach oraz decyzjach
5. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urzędzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych

**LEGENDA:**

proj. uziemienie słupów oświetleniowych R≤ 5 Ω

proj. słup oświetlenia drogowego typu SO 7/3 z wysięgnikiem typu W12/1/0,5 oraz oprawą TECEO S / 5244 / 16 LEDs 600mA NW 740 / 409012/31W

Za zgodność z oryginałem mapy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor: Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina | Projektował: | mgr inż. Andrzej Baraniak Nr uprawnień WKP/0134/PWOE/18 | |
| | Opracował: | Oscar Liniecki | |
| Projekt linii kablowej oświetlenia drogowego Radzewice ul. Kalinowa Gmina Mosina | | | Nr Rys. 1 |