



$R_u < 30 \text{ Ohm}$



N
PE



Nazwa	Zasilanie z ZKP	Zasilanie oświetlenia drogi
Typ przewodu	YKXS 4x35	YKXS 4x35

INWESTOR: Miasto i Gmina Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum	Biuro Projektów Drogowych 86-300 Grudziądz ul. Moniuszki 22/5					DATA: 02.2020	NR/ILUŚĆ ARKUSZY: 1/1
	TYTUŁ RYSUNKU Schemat szafki SO						
OBIEKT: Przebudowa ulicy Morawskiego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis		SKALA RYSUNKU: szkic	NR RYSUNKU: E3
	Projektant:	mgr inż. Michał Gruzewski	POM/0201/POOE/11				