

Drzycim, dnia 26.09.2022 r.

GMINA DRZYCIM

ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

RIRG.271.11.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń”

Gmina Drzycim udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania otrzymane w dniach: 23 września 2022 roku.

Treść zapytań:

W pkt.7.4 SST D.00.00.00 jest zapis „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.” Czy Zamawiający będzie wymagał ww. zapisów ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie będzie wymagał.

Treść zapytań:

W pkt.9.4 i 9.5 SST D.00.00.00 są zapisy dotyczące Zaplecza Wykonawcy oraz Zaplecza Zamawiającego. Czy Zamawiający będzie wymagał ww. zapisów ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie będzie wymagał.

Treść zapytań:

W pkt. 8 „Opisu technicznego PT” jest zapis: UWAGA 2: Jeżeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie występowanie gruntów nienośnych należy dokonać ich wymiany na grunty niespoiste średnio lub gruboziarniste (piaszczyste) zagęszczane mechanicznie warstwami.” Czy w przypadku wystąpienia takiego przypadku Zamawiający zwiększy wynagrodzenie dla Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zwiększy wynagrodzenie Wykonawcy. Zgodnie z rozdziałem XIV ust. 7 SWZ: „Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową/zgłoszeniową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, w szczególności: element ryzyka obejmujący przykładowo

niekorzystne warunki gruntowo-wodne, ewentualne pompowanie wody. Cena oferty uwzględnia ponadto wszystkie te koszty, które Wykonawca będzie ponosił w szczególności z tytułu:

- urządzenia zaplecza budowy;
- wykonania oznakowania terenu budowy;
- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;
- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych (w tym przygotowania i wdrożenia czasowej organizacji ruchu, jeżeli taka będzie wymagana) oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
- koszty uzyskania niezbędnych pomiarów, badań (jeżeli są wymagane);
- wykonania niezbędnych badań, analiz;
- zasilania energetycznego i wodnego;
- sporządzenia instrukcji p.poż.;
- inne koszty i opłaty wynikające z potrzeby realizacji zamówienia, niezbędne dla zapewnienia zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w szczególności w dokumentacji technicznej oraz we wszelkich innych częściach SWZ, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe), a w szczególności kosztów związanych z oznakowaniem terenu prowadzonych robót, ze zmianami w organizacji ruchu, wykonywania dróg montażowych i objazdowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, Zamawiający uzna, że koszty te są zawarte w kosztach pośrednich.

Treść zapytań:

Według przedmiaru należy ściąć łącznie 149 drzew, natomiast według planu sytuacyjnego PT, należy ściąć około 42 szt. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tabela drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki została zamieszczona w pkt. 13 opisu technicznego PT. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wyciąć 149 szt. drzew, ponieważ występują drzewa wielopienne.

Informuję, że powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią SWZ. Oferty należy przygotować z uwzględnieniem ww. wyjaśnień na zadane pytanie.

Wójt Gminy
/-/ Marian Krywald