

Stargard, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Nr postępowania: GKI.271.39.2023.G.Ch

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Doposażenie Centrum Kultury i Sportu w miejscowości Barzkowice oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Klępino w instalacje fotowoltaiczne oraz sprzęt AGD”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022poz. 1710; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający, przekazuje treść zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy biorąc udział w obydwu częściach postępowania zamawiający zezwala na wniesienie wadium w formie pieniądza za pomocą jednego przelewu bankowego w kwocie 3 000,00zł (trzech tysięcy złotych) zamiast dwóch przelewów po 1 500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) ?

Odpowiedź

Tak. W opisanej powyżej sytuacji wykonawca może dokonać przelewu wadium na kwotę 3.000,00 zł.

Pytanie 2

Proszę o informacje jakie wymagania minimalne dla modułów fotowoltaicznych stawia Zamawiający. Jak należy traktować dane wskazane w dokumencie: Centrum Kultury i Sportu.pdf, Swietlica Wiejska.pdf.

Odpowiedź

Minimalne wymagania to moduł fotowoltaiczny o mocy nie mniejszej niż 450 Wp.

Minimalna gwarancja na moduł 12 lat oraz na linowy spadek mocy po 25 latach nie mniejszy niż 84,8%.

Praca w zakresie temperatur -40°C~+85°C .

Certyfikowana odporność na: obciążenie wiatrem (2400 paskali) i śnieg obciążenie (5400 Paskali) jako wartości minimalne.

Maksymalna wysokość modułu nieprzekraczająca 2300mm.

Pytanie 3

Czy Zamawiający stawia jakieś wymagania dla innych elementów instalacji?

Odpowiedź

Minimalna moc falownika 30 kW po stronie AC/DC. Minimalny okres gwarancji na falownik 10 lat. Optymalizatory mają być kompatybilne z z istniejącym systemem. Grubość kabla fotowoltaicznego minimum 6mm.

Pytanie 4

Czy w ramach instalacji wymagany jest montaż optymalizatorów. Jeżeli tak to czy możliwe jest montowanie 1 optymalizatora do 2 paneli?

Odpowiedź

Zamawiając dopuszcza montaż jednego optymalizatora dla jednego modułu fotowoltaicznego.

Przy zacieleniu przekraczającym 2% w skali roku pod montowany moduł ma zostać zamontowany optymalizator.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

Kierownik Zamawiającego
- Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym