



Rozdzielnica
zasilająco-sterownicza ZH



- OZNACZENIA:**
- PL - licznik energii
 - FW - zabezpieczenie WLZ - rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkości "00" 160A przystosowany do plombowania. Zabezpieczenie WT-00 gG 80A
 - FZ - ogranicznik mocy wyposażony w człon przeciążeniowy, ale bez członu zwarcowego, z funkcją ręcznego rozłączania obwodu + zacisk PEN; zabezpieczenie ETIMAT T 40A.
Ww. aparaty zabudowane w osłonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostępną dla Odbiorcy dźwignią załącz/wyłącz.
 - PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przyłączenia kabli magistralnych

PROKOM

projektant MGR INŻ. MAREK USS	specjalność ELEKTRYCZNA	nr uprawnień 128/DOS/07	podpis
asystent proj.	specjalność	nr uprawnień	podpis
inwestor GMINA RADWANICE – UL. PRZEMYSŁOWA 17, 59–160 RADWANICE			data 06.2017
temat PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI : RADWANICE, PRZESIECZNA, (KOSTANIEWO), DROŻYNA DROŻÓW			skala rys. ----
tytuł rys. SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ZASILANIA POMPOWNI			nr rys. 14