



TYP BLOKU	KĄT ZAŁ.	WYMIARY (CM)	
		A x B x C	D x E
① DN100	90	60 x 30 x 30	24 x 20
② DN150	90	60 x 60 x 35	31 x 25
③ DN200	90	100 x 60 x 40	38 x 30

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W CM
- BLOKI OPRACOWANO DLA ODGALEZIEN POZIOMYCH
- BLOKI TYP ① MOGA SŁUŻYC DLA KONCÓWEK RUROCIĄGÓW
- DO WYMIAROWANIA PRZYJĘTO DOPUSZCZALNE NAPREŻENIA W GRUNCIE 0,1MPa (GRUNTY KAT. II , III)

PROKOM

projektant MGR INŻ. BARTŁOMIEJ PIŁAT	specjalność SANITARNA	nr uprawnień 138/DOŚ/07	podpis
sprawdzający INŻ. EUGENIUSZ PIŁAT	specjalność SANITARNA	nr uprawnień UAN.V-7342/3/299/84	podpis
inwestor GMINA RADWANICE ; 59-160 RADWANICE	ul. PRZEMYSŁOWA 17	data 05.2017	
temat PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ RADWANICE - PRZESIECZNA (KOSTANIEWO) - DROŻYNA- DROŻÓW	skala rys. 1:10		nr rys. 6
tytuł rys. BLOKI OPOROWE - ETAP II			