

ZGK/DZP/379/2022

Kąty Wrocławskie 28.01.2022r.

**Do Wykonawców biorących udział w
postępowaniu**

Dotyczy postępowania: Dostawa rur z polietylenu PE100-RC (typ 2) o łącznej długości 4775mb w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Sadków-Oczyszczalnia ścieków Jurczyce, gm. Kąty Wrocławskie”

Znak sprawy: ZGK/DKŚ-PN/01/2022

Nr ID postępowania: 561323

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w skierowanym przez Wykonawcę Zapytaniu nr 1:

Pytanie nr 1:

Są producenci, którzy produkują rury PE do kanalizacji w kolorze zielonym. Czy dopuszczacie Państwo rury w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zmawiający dopuszcza rury w kolorze zielonym.

Pytanie nr 2:

Ze względu na niestabilny rynek granulatu tworzyw sztucznych oraz comiesięczne zmiany cen rur, proszę o przedłużenie terminu składania ofert o tydzień tj. do dnia 09-02-2022. Otwarcie ofert w dniu 02-02-2022, jest tym momentem, kiedy kończy się ważność ofert 31-01-2022 a warunki zakupowe na miesiąc luty mogą być jeszcze nieznane. Na dzień dzisiejszy oferty na rury obowiązują w ramach danego miesiąca. Zależy nam na przygotowaniu rzetelnej oferty.

Odpowiedź:

Zmawiający nie przedłuża terminu składania ofert w postępowaniu.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/561323>

2. ZGK, a/a