

AG.28/2/24

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: Postępowania nr AG.28/2/24 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) pn: " „Wymiana instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy””

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

1. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1

Czy projekt ma obejmować swoim zakresem zasilanie centrali SSP, Modułów I/O , Zasilaczy pożarowych i innych z rozdzielnic elektrycznych?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Po zdemontowaniu starej centrali pożarowej można wykorzystać istniejące zasilanie do nowej instalacji – należy sprawdzić obwód pod względem sprawności i warunków jakie wymaga nowe urządzenie. Pozostałe zasilania należy przewidzieć w projekcie SSP

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zezwala na sposób prowadzenia instalacji wszędzie natynkowo w korytkach?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

W miejscach, gdzie nie występują sufity podwieszane montaż oprzewodowania wykonać w listwach elektroinstalacyjnych. Przewody prowadzone w przestrzeniach między stropowych umieścić w listwach, korytkach lub zamocować do sufitu właściwego.

Pytanie nr 3

Zarówno na rysunkach w projekcie jak i na wymaganej wizji lokalnej nie udostępniono potencjalnym wykonawcom poddasza, prosimy o potwierdzenie, że nie wchodzi ono w zakres niniejszego postępowania?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Poddasze jest również objęte poniższym zamówieniem. Inwestor nie posiada rzutów ów kondygnacji a jedynie załączony przekrój (załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi).

Pytanie nr 4

Prosimy o wskazanie, która z wind jest przystosowana do sterowania przez system PPOŻ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:

Projekt i wykonanie mają przewidywać jedynie elementy kontrolno-sterujące do wind – bez podłączenia ich do systemu.

Pytanie nr 5

Na kim spoczywają ustalenia w zakresie sterowania wind z UDT?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:

Nie ma konieczności uzgodnień z UDT.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający udostępni pliki dwg budynków do wykonania projektów, czy będą to jedynie pliki w formacie pdf?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:

Zamawiający nie dysponuje plikami w wersji DWG a jedynie PDF.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie ilości czujników jonizacyjnych do utylizacji?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7:

Ilość czujek izotopowych na obiekcie to 134 szt.

Pytanie nr 8

Czy brama wjazdowa od ulicy Pod Blankami jest bramą ewakuacyjną i powinna być sterowana z systemu ppoż?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8:

Projekt jak i wykonanie mają przewidywać jedynie elementy kontrolno-sterujące do bramy – bez podłączenia ich do systemu.

Pytanie nr 9

Czy zamawiający wymaga i w jakim stopniu malowania ścian i sufitów po demontażu istniejących urządzeń?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9:

Jeżeli nowo montowane elementy gabarytowo różnią się (są mniejsze) od istniejących. Po ich zamontowaniu należy dokonać pomalowania fragmentu powierzchni celem zachowania estetyki (marginesy na około elementu).

2. Zamawiający – Wojewódzki Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:
 - 1) w §VIII ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: *„uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 9 – Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz.U.2023.1173 z późn. zm.), polegającą na obrocie, transporcie, składowaniu oraz obsłudze w zakresie instalowania, konserwacji i kontroli szczelności źródeł – izotopowych czujek dymu.”*
 - 2) w §X ust. 4 pkt 2) dodaje się lit. d) o następującej treści: *„kopia zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 9 – Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz.U.2023.1173 z późn. zm.)”,*
 - 3) w § XVII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: *„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **07.06.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”*
 - 4) w § XVIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: *„Ofertę należy złożyć na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/915519> do dnia **08.05.2024 r. do godziny 10:00.**”*
 - 5) w §XVIII ust. 3 SWZ otrzymuje brzmienie: *„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.05.2024 r. o godzinie 11:00.** ”*
3. Zamawiający informuje, że dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.