

PRI.272.6.2021

Poddębice, 20.07.2021 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3715E na odcinku Ferdynandów – Osowiec, m. Ferdynandów, dł. 0,810 km”

Zarząd Powiatu w Poddębicach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęło niżej wymienione zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przekazujemy treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Pytanie nr 2

SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN podaje wymagania dla wszystkich mieszanek mineralno asfaltowych (różne rodzaje uziarnienia dla poszczególnych kategorii ruchu) przeznaczonych na warstwę wiążącą i wyrównawczą. Opis Techniczny, Przedmiar i Przekroje poddają zastosowanie mieszanki AC 11 W 50/70 KR 3. Czy Zamawiający wyrażą zgodę na zastosowanie mieszanki AC 11 W 35/50 KR 3-4 jako warstwy wiążącej i wyrównawczej.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki AC 11 W 35/50 KR 1-2 jako warstwy wiążącej i wyrównawczej.

STAROSTA

Małgorzata Komajda

WICESTAROSTA

Piotr Majer

Zastępca Naczelnika
Wydziału Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych Inwestycji, Zamówień,
Publicznych i Promocji Powiatu


Jolanta Wójcik


M. Szwedowska