



- 1) WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOMIERZYĆ NA PLACU BUDOWY.
- 2) PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ POZ. TERENU WYKONAĆ JAKO SZCZELNE;
- 3) W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ OSPRZĘT BRYZGOSZCZELNU O IP CONAJMNIEJ IPX4.
- 4) WENTYLATORY W ŁAZIENKACH POWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM ŁAZIENKI

- oprawa natynkowa 2x26W
- oprawa natynkowa IP 65 2x54W
- łączniki
- gniazdo IP 44 230V



STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA

" MŁYN PAPIERNIA "

71-034 Szczecin ul. Borówkowa 10, tel./fax (091) 48 69 110

INWESTYCJA:

Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Barlinek, na działkach geod. 751, obr. Barlinek

INWESTOR:

Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

PROJEKTANT:

mgr inż. Jerzy Szewczyk
nr upr. ZAP/0107/PWOE/14

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY ZAPLECZA SPORTOWEGO

NUMER RYSUNKU:

01

RYSUNEK:

RZUT PRZYZIEMIA

SKALA:

1:100

SZCZECIN, LISTOPAD 2015

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim.