

271.1.1.2022

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 3

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.1.1.2022

Nazwa zadania: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie**”

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

#### **Pytania:**

1. Wykonawca wnosi o informację czy w zakresie projektowania i realizacji jest stacja zlewcza.

Ad.1. Punkt zlewny ścieków, który określony jest w PFU jako etap I nie wchodzi w zakres tego postępowania. Informacja ta została już przedstawiona w wyjaśnieniach SWZ z 22.02.2022.

2. Wykonawca wnosi o informację jakie są wymagania dotyczące remontu przekryć reaktorów – czy remont będzie polegał wyłącznie na nowym pokryciu papowym i obróbkę.

Ad.2

Zakres remontu obejmuje między innymi usunięcie warstwy ocieplenia z płyty przykrywającej reaktor SBR, pokrycie płyty przykrywającej SBR-y papą asfaltową wierzchniego krycia W/PET-SBS na osnowie ze wzmacnianej włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z asfaltu modyfikowanego z wypełniaczem mineralnym, szczegółowy opis zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno Użytkowego. Ponadto do wyceny należy ująć konieczność wykonania opierzenia reaktorów.

**Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

WÓJT GMINY  
Złotniki Kujawskie  
mgr Witold Cybulski