



GPiK-ZP.271.49.2023

Złotów, 18 sierpnia 2023 r.

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Złotów (oświetlenie energooszczędne)”.

W dniu 17 sierpnia 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

**Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający celem weryfikacji spełnienia wymagań specyfikacji zawartej w przetargu wymaga złożenia dodatkowych przedmiotowych środków dowodowych w postaci: a) Kart katalogowych b) Certyfikatu ENEC+ ofertowanych opraw, c) Certyfikatu ENEC oferowanych opraw d) Raportu z badania LM80 potwierdzającego deklarowaną żywotność źródeł światła. Powyższe dokumenty gwarantują, że zaoferowane produkty spełniają podstawowe normy i dzięki temu są bezpieczne dla użytkowników i instalatorów oraz, że parametry deklarowane przez producenta są zgodne z rzeczywistością.**

**Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści oprawę parkową, której klosz będzie wykonany z PC o wytrzymałości na uderzenia IK 10. Pozostałe parametry bez zmian.**

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje:

Ad. 1. Zamawiający na stronie 7 Specyfikacji warunków zamówienia poinformował Wykonawców, iż karty katalogowe należy dołączyć do składanej oferty, jako dowód spełnienia wymagań postawionych w SWZ. Taka sama informacja została zamieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający poinformował także, iż po wykonaniu przez wykonawcę dostawy i wymiany istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem LED wymaga wymagań będzie pozostałych dokumentów Certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, np. certyfikat ENEC czy raport z badań opraw, zasilaczy czy źródeł światła wymagane są do złożenia przed odbiorem przedmiotu dostawy i usługi montażu.

Ad. 2. Zamawiający dopuści oprawy o zwiększonych parametrach jakościowych. Zamawiający dopuści klosz wykonany z pcv/pmma pod warunkiem deklaracji potwierdzenia jakości klosza, tj. deklaracji że klosze nie będą się odbarwiały czy matowiały lub płouwały.

Sprawę prowadzi:  
Grzegorz Bąbiński  
Inspektor ds. zamówień publicznych  
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22

BURMISTRZ MIASTA

Adam Pulit