

RGK.271.1.2021.TG

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Wójt Gminy Wojciechowice działając jako Zamawiający w trybie zapytania cenowego o wartości zamówienia nie przekraczającej 130 000 złotych, nie podlegającego przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

„PRACE MODERNIZACYJNE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W JASICACH”

I. Opis Zadania:

Zakres prac modernizacyjnych przepompowni ścieków w Jasicach obejmuje:

1. Całkowitą wymianę armatury wewnętrznej przepompowni ścieków w miejscowości Jasice z wyjątkiem pomp ściekowych i drabinki wyłazowej;
2. Nowy pomost z tworzywa sztucznego lub nierdzewny,
3. Nowa szafa sterowniczo-zasilająca, sonda+pływaki+monitoring (fundament pod szafę: 50*125cm) + w szafie 3szt. przełączników prawo-lewo (po 1szt. dla każdej z pomp), gniazda, przekaźniki do czujników wilgoci w pompach, kable pomp do schowania bądź zakopania, lampa oświetleniowa z czujnikiem zmierzchowym podłączona do szafy,
4. Nowy wywietrznik DN200 z filtrem antyodorowym,
5. Nowe kły do pomp ABS typ AFP 1541.3/M4074 szt. 3,
6. Nowe prowadnice pomp oraz mocowania górne prowadnic (prowadnice dwururowe- stal nierdzewna),
7. Nowe pochwyty na górze przy drabinie (stal nierdzewna);
8. 3 nowe nierdzewne łańcuchy do pomp;
9. Nowe włązy do przepompowni: światło otworów: 120*130cm, 180*70cm;
10. 3 nowe rurociągi tłoczne w pompowni DN150 (stal nierdzewna);
11. Dostawa materiałów i części, montaż i uruchomienie.
12. Wpięcie nowej szafy sterowniczej do istniejącego monitoringu (TelWin SCADA)

Parametry Przepompowni:

- 1) Średnica pompowni: 3,5mb,
- 2) Głębokość pompowni: 8,20mb
- 3) Kolektor tłoczny za pompownią DN150
- 4) Połączenie kolektorów w pompowni za pomocą kołnierza
- 5) Jeden dopływ do pompowni DN250

II. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

- a) *Dysponowanie przez Wykonawcę osobą posiadającą **uprawnienia instalacyjne w branży sanitarnej**,*
- b) *Obowiązkowa wizja lokalna na terenie przepompowni ścieków z pisemnym potwierdzeniem wystawionym przez Kierownika referatu RGK.*
- c) *Termin wizji lokalnej : 21 kwietnia 2021r. w godz. od 9.00 do 13.00*

III. Kryteria oceny oferty:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

a. Cena – waga **100%**.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 26.04.2021r. do godz. 11.00**

2. **Ofertę należy składać poprzez platformę zakupową link: platformazakupowa.pl/pn/wojciechowice**

V. Warunki odrzucenia oferty:

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
- 2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
- 3) oferta zostanie złożona bez odbycia i potwierdzenia wizji lokalnej na miejscu o czym mowa wyżej.

VI. Informacja o ofertach częściowych:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

VII. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru oferty przy uwzględnieniu poniższych zapisów:

1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu;
2. Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania w formie aneksu do Umowy w przypadku wydłużenia się realizacji robót modernizacyjnych.

VIII. Pozostałe informacje:

1. Termin płatności faktury – 21 dni.

2. Nie dopuszcza się fakturowania częściowego.

Rozliczenie za roboty odbędzie się po odbiorze końcowym robót modernizacyjnych;

3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową;

4. Okres realizacji zadania: **od momentu podpisania umowy do 31 sierpnia 2021r.**

5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

- w sprawach merytorycznych – Tomasz Gałęza – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej z/s w Bidzinach, Urzędu Gminy w Wojciechowicach, 27- 532 Wojciechowice, tel./fax. (15) 8614023 wew. 31, e-mail: zk_bidziny@wojciechowice.com.pl;

- w sprawach formalnych - Pani Dorota Czajkowska-Maj – Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, Urzędu Gminy w Wojciechowicach, 27- 532 Wojciechowice, tel./fax. (15) 8614023 wew. 16 e-mail: rgr@wojciechowice.com.pl

Kontakt w godzinach urzędowania.

6. Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem załączonego kwestionariusza (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia)

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub odwołania zapytania bez podania przyczyny.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.

9. Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach jest Ireneusz Grzyb, inspektor@cbi24.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Prace modernizacyjne przepompowni ścieków w Jasicach” prowadzonym w trybie zapytania cenowego zgodnie z ustawą Pzp - ustawy nie stosuje się oraz realizacji przedmiotu umowy w przypadku Państwa oferty jako najkorzystniejszej

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania, z realizacji umowy oraz organy kontrolne

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres co najmniej gwarancji i rękojmi”

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem,

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Do kwestionariusza ofertowego należy załączyć:

- a) dokument potwierdzający sposób reprezentowania Wykonawcy i umocowanie do podpisania oferty (np. KRS lub zaświadczenie z CEIDG).**
- b) upoważnienia wskazujące osobę i potwierdzające posiadanie przez nią uprawnień instalacyjnych w branży sanitarnej do wykonania robót modernizacyjnych.**
- c) kopia potwierdzenia odbycia wizji lokalnej przepompowni ścieków w Jasicach.**

** Niepotrzebne skreślić*