



97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax

Wydział Inwestycji

e mail: sekretariat@zgwk.pl, www.zgwk.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: www.zgwk.pl/rodo

44 724 22 92

44 724 22 92 (wew. 124)

Tomaszów Mazowiecki, 17.08.2022 r.

Znak sprawy: TWI.3201.14.2022

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień klasycznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych netto w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.” w trybie przetargu otwartego pn.:

Wykonanie odwiertu hydrogeologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego S-13 dla ujęcia wody podziemnej z utworów górnio-jurajskich w Tomaszowie Mazowieckim

WYJAŚNIENIE Nr 3
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający rozważa wykonanie zadania inną technologią? Część badawcza – pozyskanie rdzenia wiertniczego, część wiercenia – wiercenie na płuczce biodegradowalnej?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający, po dokonaniu analizy pod kątem celowości planowanego zadania, dopuszcza wiercenie metodą obrotową na płuczce biodegradowalną tj. w części badawczej - pozyskanie rdzenia wiertniczego, w pracach wiertniczych – wiercenie metodą obrotową na płuczce biodegradowalną. Zamawiający dokona stosownych zmian w dodatku do projektu.

W związku z powyższym Zamawiający dokona aktualizuje ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz projekt umowy. Dodatkowo **Zamawiający przedłuża termin składania ofert.**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zgwk_tomaszow na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 25.08.2022 r. do godz. 10.00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2022 r., o godzinie 10:05.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawcy w przygotowywaniu oferty zobowiązani są uwzględnić powyższe doprecyzowania.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Maria Chilińska