

Kamień Pomorski, dnia 24.05.2022 r.

Zamawiający:
Gmina Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Dotyczy: „Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim”
PIGK.271.15.2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych- dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 23.05.2022 r.

Pytanie 1

W przedmiarze robót w pozycji 43 Zamawiający proponuje wykonanie iniekcji ciśnieniowej elementów konstrukcyjnych poprzez wiercenie otworów i wtryskiwanie preparatu owadobójczego. Natomiast w projekcie nie ma wzmianki o zabezpieczeniu drewna taką metodą. Prosimy o wskazanie impregnacji i zabezpieczenia starej więźby dachowej, gdyż wg. nas nawiercanie otworów w takiej konstrukcji może powodować jej znaczne osłabienie.

Odpowiedź na pytanie 1

Zakres robót ujęty w przedmiarze robót pozycja 43 został uwzględniony zgodnie z zapisem projektowym w Projekcie Technicznym Konstrukcja rys. nr 1/K cyt. dot. dachu części A: "drewno konstrukcyjne impregnować ciśnieniowo i powierzchniowo". Ponadto w SST 1.1.2. Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie w punkcie 5 Wykonanie robót, pkt 5.1. Naprawa i zabezpieczenie istniejącej więźby dachowej wskazano wykonanie impregnacji iniekcją ciśnieniową drewna więźby dachowej cz. "A".

Ponadto informujemy, że:

- Iniekcja ciśnieniowa jest dobrą metodą do zabezpieczania drewna (głębokiej impregnacji) przed owadami
- Otwory wierce się z boku belki drewnianej czyli w miejscu bardziej bezpiecznym
- Oczywiście w naszym przypadku nie wszystkie elementy mogą być iniektowane ciśnieniowo ze względu na ich zbyt mały przekrój (mamy elementy wykonane z kilku desek), nie będzie można tego robić również w miejscach pomniejszych technicznie przekrojach, ale jest to możliwe do uściślenia na etapie realizacji, w takim przypadku dopuszcza się technikę mieszaną (większość iniekcja a miejsca wrażliwe przez powierzchniową impregnację).

Z up. Burmistrza

Anna Stanaszek-Kaczor
Sekretarz Gminy