

OZNACZENIA

- 23/6 — Numer działki objętej opracowaniem
- Podziemna zalicznikowa linia kablowa przyłącza
- Podziemna zalicznikowa linia YKY 3x4mm² zasilania oświetlenia
- ■ PT-1 — Szafa zasilająco - sterująca (ELEKTRON Zielona Góra) pompami zbiornika buforowego
- ■ SZ — Szafa zasilająco-sterująca lokalną oczyszczalnią ścieków dostarczaną w komplecie z oczyszczalnią
- ■ UZS.8.08 — Szafa zasilająco-sterująca (HYDRO VACUM Grudziądz) pompownią ścieków oczyszczonych PSO dostarczaną w komplecie z pompownią
- Słup aluminiowy SAL-4,5 z oprawą oświetleniową ELBA LED 36W.

UWAGI WYKONAWCZE

1. Kabele układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m
3. Wejście kabla do budynku do szaf zasilająco - sterujących w uszczelnionej rurze ochronnej AROT DVR50
4. Przed szafami zasilająco - sterującym i złączem ZK1x-1P pozostawić zapasy kabla po ok. 1,5m
5. Kable układać zgodnie z zasadami określonymi normą SEP-E-004 „Kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i sygnalizacyjne – projekto wanie i budowa"
7. Słupy oświetleniowe zasilić podziemnymi liniami kablowymi YKY 3x4mm² na tych samych zasadach co linie kablowe przyłączy
8. Słupy oświetleniowe posadowić na fundamentach B-50 bezpośrednio przy szafie zasilajaco - sterującej
9. Rury osłonowe AROT DVK 75 układać w przekopie drogi na głębokości 1m

Nazwa rysunku: **PLAN PRZYŁĄCZY ZALICZNIKOWYCH DO ROZDZIELNI rg; DO SZAFEK ZASILAJĄCYCH PT DLA ZBIORNIKA BUFOROWEGO; SZ DLA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UZS.8 DLA POMPOWNI PSO ORAZ OŚWIETLENIA TERENU NA DZ. 23/6 WEŁMICE GM. BOBROWICE**		Nr rysunku: **E1**
Inwestor: **GMINA BOBROWICE Bobrowice 131 66-627 Bobrowice**		Skala: **1:500**
Projektant: **mgr inż. elektryk Leon Różczka**	Nr uprawnień: **9/91/ZG** Par. 5.1 par. 6.1 par. 7 oraz par. 13 ust..1 pkt 4 lit. d	Data: wrzesień 2022r. / Podpis