


UWAGI

Przed przystąpieniem do rozbudowy rozdzielnic należy sprawdzić aktualne zapotrzebowanie na moc w obiekcie oraz stan i przekrój linii zasilającej oraz zabezpieczenie główne

L1,L2,L3 230/400V, 50Hz
N

ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ ROZDZIELNICY



Numer obwodu
Nazwa odbioru
Moc [kW]
Typ przewodu
Przekrój mm ²
LZ-listwy zaciskowe

F1.1	F2.1
Winda	Oświetlenie windy
5,5	0,1
YKY	YDYzo
5x6	3x2,5

PROJEKT TECHNICZNY



INWESTYCJA

BUDOWA WINDY OSOBOWEJ
W BUDYNKU RATUSZA W GOSTYNIU

INWESTOR

GMINA GOSTYŃ
RYNEK 2 63-800 GOSTYŃ

OBIEKT

BUDYNEK RATUSZA

LOKALIZACJA

GOSTYŃ RYNEK 2 DZ. NR 1363

PRZEDMIOT RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY

STADIUM

PROJEKT
TECHNICZNY

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

DATA

04-2022

STRONA

20

SKALA

NR RYS.

E-3