

IOŚ.271.13.2023

Dotyczy postępowania. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie – Morawka – Nasierowo-Dziurawieniec”

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1129) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły w ramach ww. postępowania.

Pytania dotyczące postępowania (zawartość oferty – kosztorys ofertowy):

1. *Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia prosimy o możliwość zmiany SWZ, aby kosztorys ofertowy Wykonawca miał obowiązek złożyć wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi bądź przed podpisaniem umowy.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że kosztorys ofertowy Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie wprowadza zmiany w SWZ.

2. *Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może złożyć z ofertą samodzielnie sporządzony kosztorys ofertowy (nie na wzorze załączonym przez Zamawiającego). Jeśli Wykonawca ma złożyć kosztorys ofertowy na wzorze Zamawiającego prosimy o naniesienie wszystkich zmian wynikających z udzielonych odpowiedzi i załączenie ostatecznej wersji kosztorysu ofertowego.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem XVI SWZ ust. 2 pkt 6 Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

1. *Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie **nie należy ujmować** kosztów wykonania odcinków próbnych dla żadnej warstwy konstrukcyjnej jezdni i zjazdów.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji w przedmiotowym postępowaniu. Nie jest wymagane wykonywanie odcinków próbnych, w związku z czym nie należy ujmować w wycenie kosztów w/w robót.

2. *Prosimy o potwierdzenie, że podbudowę kruszywową pod jezdnią należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 (według projektu C50/30, według SST C90/3).*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że podbudowę jezdni należy wykonać z mieszanki kruszywa 0/31,5 mm kat. C50/30.

3. *Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię poboczy należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nawierzchnię poboczy należy wykonać z mieszanki kruszywa 0/31,5mm kat. C50/30.

4. *Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia należy wykonać jedynie ciąg główny jezdni bitumicznej (bez zjazdów indywidualnych). Jeżeli należy uwzględnić zjazdy prosimy o wskazanie konstrukcji, ilość (szt.) oraz powierzchni.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że założenie inwestycyjne przewiduje przebudowę odcinka drogi w zakresie korony drogi (wzmocnienie istn. nawierzchni jezdni szerokości 4,50 m, korektę geometrii trasy oraz uzupełnienie poboczy). Dostosowanie nawierzchni zjazdów do projektowanej niwelety przyjęto w ramach uzupełnianych poboczy.

5. *Prosimy o wskazanie kto jest właścicielem urobku z wykopów. Jeżeli Zamawiający, prosimy o wskazanie miejsca gdzie należy odwieźć urobek.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że urobek z wykopów zagospodaruje Zamawiający. Miejsce odwiezienia urobku znajdować się będzie w odległości do 5km.

6. *Z uwagi na brak przekrojów poprzecznych prosimy o potwierdzenie, że roboty ziemne uwzględnione w pozycjach przedmiarowych są wiążące i wystarczające do prawidłowego wykonania Inwestycji.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zgodnie z trybem zamówień publicznych jest materiałem pomocniczym. Zawarte w nim wyliczenia robót ziemnych również.

7. *Z uwagi na rozbieżność opisu technicznego, PZT oraz przekrojów normalnych, prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać obustronne pobocze o szer. 0,75.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że należy wykonać obustronne pobocza o szer. 0,75m.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców przystępujących do postępowania.