

ZDP.ZI.4100.17.2022

Wójt Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Dotyczy: Uzgodnienia projektu „Przebudowa drogi G489010P - Wielołęka”.

Odpowiadając na wniosek z dnia 30.05.2022 r., w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi G489010P - Wielołęka”, w zakresie włączenia przebudowywanej drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3240P w m. Wielołęka, włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej powinno spełniać następujące wymagania:

- wlot i wylot przepustu z rur PEHD $\varnothing 400$ umocnić ściankami czołowymi z elementów prefabrykowanych lub narzutem kamiennym na ławie z betonu,
- odtworzyć rów przydrożny w ciągu drogi powiatowej nr 3240P na długości minimum 50,0 m od strony wlotu i wylotu projektowanego przepustu,
- pokazać na planie kierunek spływu wód opadowych w rowie przydrożnym
- nawierzchnia jezdni drogi gminnej wykonana z betonu asfaltowego,
- szerokość obustronnych poboczy – nie mniejsza niż 0,75 m każde,
- połączenie nawierzchni jezdni drogi gminnej z nawierzchnią jezdni drogi powiatowej uszczelnić przez zastosowanie taśmy z polimeroasfaltu lub zalewy asfaltowej na gorąco,
- przedstawić projekt stałej organizacji ruchu.

Ponadto przed rozpoczęciem prac należy:

1. Opracować projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania włączenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3240P
2. Roboty należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
3. Należy powiadomić tutejszy Zarząd Dróg o terminie przystąpienia oraz zakończenia robót.

KIEROWNIK
Działu Utrzymywania Dróg

mgr inż. Dariusz Chrapkowiak

(a/a t.ć)