


Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków



Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

1047746666



Data pisma: 07.09.2023r.
Nr pisma: TD23-08-0342002-03
Sprawa: Uzgodnienie lokalizacji proj. przebudowy dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 1601K – dz. nr 70 na dz. nr ewid. 51/1 obr. 12 ul. Dojazdowa w Nowym Sączu

ML Architekci Magdalena Listoś
ul. Warszawska 15
32-086 Węgrzce

Nr sprawy: Mail 24.08.2023
Kontakt: Kociołek Andrzej
Telefon: 18 414 58-29
E-mail: Andrzej.Kociolek@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Państwo

Odpowiadając na wniosek i maila z dnia 24.08.2023 roku informujemy, że na załączonym planie zaznaczono kolorem czerwonym przebieg istniejących urządzeń energetycznych będących w granicy opracowania do proj. inwestycji j. w. Jest to:

- linia energetyczna napowietrzna niskiego napięcia z przewodami izolowanymi typu ASXS 4 x 95 mm² + ASXS 4 x 50 mm² + ASXS 2 x 35 mm², prześła linii nr 1 KRS320458 – nr 2 KRS320455 – nr 3 KRS320452, zasilanie stacja trafo Dojazdowa 01 / KRS8117/.

Lokalizację proj. przebudowy dwóch zjazdów z drogi dz. nr 70 DR na dz. ew. nr 51/1 przy ulicy Dojazdowej w Nowym Sączu w odniesieniu do przebiegu w/wym. linii nN – uzgadniamy z poniższymi uwagami:

Wszelkie prace realizowane pod i w zbliżeniu do linii energetycznych powinny być zorganizowane i prowadzone przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz.401 § 55. W myśl tego Rozporządzenia nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowanie wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych pod linią nN i w odległości mniejszej niż 3,0 m od rzutu poziomego jej skrajnych przewodów. W przypadku prac przy użyciu sprzętu mechanicznego pod linią nN i w odległości mniejszej niż 3,0 m od rzutu skrajnych przewodów, wykonawca winien opracować i uzgodnić instrukcję prowadzenia prac oraz szczegółowy harmonogram robót celem ustalenia bezpiecznych metod pracy. Ponadto należy stosować się do uwagi zawartej w klauzuli informacyjnej na odwrocie planu sytuacyjnego.

Realizacja przebudowy dwóch zjazdów nie może pogorszyć parametrów w zakresie zachowania wymaganych odległości pionowych w miejscach skrzyżowań zgodnie z PN-E-05100-1/98

Informujemy również, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Otrzymują: 1 x adresat+ 1 załącznik
Kopię otrzymują: OMD a/a

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Starszy Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji

Andrzej Kociołek