



+/- 0,00 = 275,00 m npm
PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ZASTRZEŻONE

- OZNACZENIA
- Instalacja odgromowa, grut stalowy Ø8mm
 - Szpilka odgromowa z drut stalowy Ø8mm
 - Złącze kontrolne
 - Główna szyna połączeń wyrównawczych
Minimalny wymiar szyny z Fe - 50mm²
 - Połączenie spawane
 - Uziom otokowy FeZn 50x4mm
układany nie płycej niż 0,5m

Jednostka projektowa:

44-100 Gliwice, ul.Górných Wałów 42

Nazwa i adres Inwestora:

Muzeum Śląskie
z siedzibą w Katowicach ul. Korfantego 3

Adres obiektu budowlanego:

Miasto Katowice, województwo śląskie
nr obrębu: 0002, nazwa obrębu: Dz. Bogucice-Zawodzie,
nr jedn.rej.: 3760, nr działki: 106/86

Nazwa obiektu budowlanego:

Rewitalizacja i adaptacja budynku dawnej Stalarni KWK Katowice
na funkcję muzealno-dydaktyczną Muzeum Śląskiego
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Treść dokumentacji projektowej:

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

Tytuł rysunku:		Symbol i numer rysunku:	
		EL-03	
INSTALACJA UZIEMIENIA, ODGROMOWA, POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH		Skala rysunku:	Edycja rysunku:
		1:100	1

Projektował:	mgr inż. Krzysztof TALAROWSKI	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
		elektryczna	SLK/5116/ POOE/13	12-2014r	
Opracował:		Specjalność:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Sprawił:	mgr inż. Waldemar ŚLĘCZKOWSKI	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
		elektryczna	803/01	12-2014r	