

Suchedniów, dnia 09.08.2023

Zn.spr.: SA.270.2.6.2023

Dotyczy: postępowania na „Opalanie i dozorowanie obiektów Nadleśnictwa Suchedniów w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 16 i 16a”

Do Zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Opalanie i dozorowanie obiektów Nadleśnictwa Suchedniów w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 16 i 16a” znak spr. SA.270.2.6.2023.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmianami) udziela wyjaśnień:

Pytanie:

„Opalanie i dozorowanie w obiektach Zamawiającego: Przedmiot zamówienia obejmuje czynności: - Dozorowanie w budynkach przy ul. Bodzentyńskiej 16 i 16a ograniczonych działką siedliskową (ogrodzone tereny przyległe dz. ewid. 6652). Czy pracownicy ochrony muszą posiadać uprawnienia na obsługę ogrzewania kotłami C.O do 50KW?”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Pracownicy ochrony winni posiadać uprawnienia do obsługi kotłów do 160 kW na paliwa stałe.

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał okazania kopii dokumentów, potwierdzających posiadanie przez pracowników ochrony w/w uprawnień w momencie rozpoczęcia usługi?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający będzie żądał okazania dokumentów w zakresie uprawnień do obsługi tych kotłów na paliwa stałe w momencie rozpoczęcia usługi.

Pytanie:

Czy transport drewna opałowego przez Wykonawcę do siedziby Nadleśnictwa w Suchedniowie, będzie wykonywany tylko jednorazowo, czy planowana jest większa ilość transportów?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Dowóz opału odbywać się będzie systematycznie ze składu opału na placu N-ctwa do kotłowni znajdującej się w piwnicy budynku biurowego (ok. 25 m).

Z poważaniem
NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Suchedniów
Piotr Fitas
/podpisano elektronicznie certyfikatem
kwalifikowanym/