

## BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

## TABELA KW.1

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	pow.	Wysokość pom. w świetle	Wysokość pom. do obliczeń*	kubatura obliczeniowa	ilość osób, przy ilości powietrza świeżego 30m <sup>3</sup> /h	Krotność wymian	Nawiew V <sub>N</sub>	Wywiew V <sub>W</sub>	Usuwane V <sub>U</sub>	System wentylacyjny	Urządzenie główne	UWAGI	
		m <sup>2</sup>												m
Centrala 19N														
2/68	Sala operacyjna 2/68	43,07	4,00	3,00	129,21	-	18,6	2 400	1 450	-	19	CNW	MODERNIZACJA	
2/63	Sala operacyjna 2/63	43,42	4,00	3,00	130,26	-	20,0	2 600	1 450	-	19	CNW		
2/65	Mycie wst. mat.brud.2/65	19,04	4,00	3,00	57,12	-	7,0		400	-	19	CNW		
2/67	Pom. przyg.pacjenta 2/67	12,86	4,00	3,00	38,58	-	15,6	tr	600	-	19	CNW		
2/66	Pom. przyg.leków 2/66	10,15	4,00	3,00	30,45	-	11,5	tr	350	-	19	CNW		
2/62	Pom. przyg.pacjenta 2/62	14,31	4,00	3,00	42,93	-	14,0	tr	600	-	19	CNW		
2/61	Pom.przyg.lek.2/61	8,43	4,00	3,00	25,29	-	13,8	tr	350	-	19	CNW		
								5 000	5 200					
Centrala 20N														
2/60	Komunikacja 2/60	104,73	4,00	3,00	314,19	-	3,8	1 200	-	-	20	CNW		
2/54	Sala wybudzeń 2/54	32,90	4,00	3,00	98,70	-	9,1	900	600	-	20	CNW		
2/55	Brudownik 2/55	3,71	4,00	3,00	11,13	-	13,5	-	150	-	20	CNW		
2/58	Pok.wypoczyn.2/58	16,61	4,00	3,00	49,83	-	5,0	250	250	-	20	CNW		
2/51	Mag.biel.czys.+sprzęt	8,72	4,00	3,00	26,16	-	9,6	250	-	-	20	CNW		
2/49	Śluza pacjenta 2/49	6,97	4,00	3,00	20,91	-	4,8	-	100	-	20	CNW		
2/40	Komunikacja 2/40	29,15	4,00	3,00	87,45	-	2,9	-	250	-	20	CNW		
2/48	Śluza męż str.cz2/48	3,59	4,00	3,00	10,77	-	9,3	-	100	-	20	CNW		
2/42	Śluza męż str.br2/42	5,02	4,00	3,00	15,06	-	6,6	-	100	-	20	CNW		
2/41	Śluza kob.str.br2/41	10,65	4,00	3,00	31,95	-	4,7	-	150	-	20	CNW		
2/43	Węzeł sanitarny2/43	9,81	4,00	3,00	29,43	-	5,1	-	150	-	20	CNW		
2/47	Rozbieralnia 2/47	4,28	4,00	3,00	12,84	-	7,8	-	100	-	20	CNW		
2/44	Węzeł sanitarny 2/44	8,96	4,00	3,00	26,88	-	5,6	-	150	-	20	CNW		
2/45	Śluza kob.str.cz2/45	6,70	4,00	3,00	20,10	-	5,0	-	100	-	20	CNW		

2/50	Śluza mat.2/50	4,64	4,00	3,00	13,92	-	7,2	-	100	-	20	CNW
2/53	Mycie i suszenie blatów	8,19	4,00	3,00	24,57	-	12,2	-	300	-	20	CNW
2/52	Pok.biurowy2/52	8,14	4,00	3,00	24,42	-	12,3	-	300	-	20	CNW
2/34	Sala pooperacyjna 2/34	63,59	4,00	3,00	190,77	-	10,0	1 900	1 310	-	20	CNW
2/36	Brudownik 2/36	3,37	4,00	3,00	10,11	-	19,8	-	200	-	20	CNW
2/38	Mag.środk.czyst.2/38	2,61	4,00	3,00	7,83	-	25,5	-	200	-	20	CNW
									<b>4 500</b>	<b>4 610</b>		

#### OBJAŚNIENIA:

ist. - systemy wentylacyjne istniejące

11W/np - system wentylacyjny istniejący (symbolika wg opisów z dotychczasowych dokumentacji projektowych)

PGT - pom. gospodarcze i techniczne

PM - pom. magazynowe

SA - pomieszczenia sanitarne

IZ - pomieszczenia izolatki

PP - pom. pomocnicze

PŁ - piętra łóżkowe

CNW - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

WD - wentylator dachowy

WK - wentylator kanałowy

WS - wentylator sufitowy

\* - wysokość pomieszczenia przyjęt do obliczeń odpowiada albo wysokości w świetle pom, albo do sufitu podwieszanego