

Kielce 28.09.2022 r.

TZ/ 74 /2022

INFORMACJA nr 1

Dotyczy: **postępowanie nr ZR – 22/TP – 15/2022 na „Dostawę regulatorów różnicy ciśnień i wodomierzy”**

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do siedziby Spółki od Wykonawców o treści:

1. „Proszę o wyjaśnienie dot. poz. 6: Oznaczenie NC, wskazuje, że to nie są wodomierze tylko przetworniki przepływu do ciepłomierza. Czy mają to być zwykłe wodomierze (bez NC)? A jeżeli nie, to: czy chodzi o same przetworniki przepływu? I czy o całe kompletne ciepłomierze? I jeżeli o kompletne ciepłomierze to czy zasilanie czy powrót?”
2. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania nakręcanych kołnierzy na regulatora 46-6 DN32 Kvs12,5 zamiast korpusu w wersji odlew kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego?”

Zamawiający informuje, że:

Ad. 1 Należy dostarczyć same przetworniki przepływu ciepłomierzy z nadajnikami kontaktronowymi NC.

Ad. 2 Nie dopuszcza dostawy regulatorów typ 46-6 z nakręcanymi kołnierzami. Dopuszczamy jedynie zawory z korpusem kołnierzowym wykonanym jako odlew.

Jednocześnie informujemy, że dopuszcza się termin dostawy regulatorów 46-6 DN32 Kvs12,5 do dnia 9 grudnia 2022 r.

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

P.O. DYREKTOR INWESTYCJI I ROZWOJU – ARKADIUSZ PONIKOWSKI

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ aa