



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Szczecin, 03.08.2023r.

Nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „**Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej**”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw 3

Pytanie nr 1

Dotyczy: rysunek nr. TH-24. Prosimy o informację o rodzaju elementu mocującego dla krawężnika, między wewnętrzną powierzchnią krawężnika a nakrętką. Jest to płaskownik biegnący przez całą długość krawężnika czy też indywidualna podkładka pod każdą nakrętką.

Pliki dołączone do wiadomości: Kraweznik.DOCX

Odpowiedź

Stalowy element w celu usztywnienia mocowania krawężnika do oczepu żelbetowego należy wykonać jako ciągły płaskownik.

