



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6

skr. poczt. 119

tel. 81 743-42-72/73, fax 81 743-46-86

e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl, www: <https://www.gov.pl/web/wsse-lublin>

Lublin 25.08.2022r.

Nr postępowania: ADM-ZP.272.2.361.2022

Pismo nr 1

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający, w związku z zapytaniem skierowanym w postępowaniu pn. „**Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przy ul. Pielęgniarek 6**” przekazuje poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o udostępnienie wszystkich przedmiarów wykonawcom w rozszerzeniu .ath, w znaczny sposób ułatwi to pracę nad wyceną.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż zamieścił pliki z rozszerzeniem umożliwiającym zapoznanie się z treścią dokumentów przez wszystkich potencjalnych wykonawców. Zamawiający nie udostępni plików w rozszerzeniu .ath, ponieważ nie posiada plików z rozszerzeniem wskazanym przez wnioskodawcę.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z pytaniem: jakie parametry powinna mieć/spełniać wykładzina PCV, która ma być zastosowana podczas remontu.

Odpowiedź Nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że wykładzina powinna mieć następujące parametry:
Waga 2900g/m², Powłoka zabezpieczająca, Klasa użytkowania 34/43, Grubość 2mm
Homogeniczna, Wgniecenie resztkowe 0,03mm, Antypoślizg R9, Palność Bfl-s1.

Dyrektor WSSE

Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lublinie

dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk

Sporządził: Jacek Ławnik

Ławnik