


ZESTAWIENIE

K	Kocioł Vitodens 222-W z regulatorem Vitotronic 200 Typ HO1A, sterowany pogodowo
ZB	Zawór bezpieczeństwa 2115 Ø 1/2", p _c =6 bar
NWW	Naczynie wzbiornicze c.w. Refix DD 8, Ø 208, H=334 mm
ZA	Zawór antyskażeniowy EA 251, Ø 25 mm
Plw	Manometr Ø 100, 10 bar
FZ	Filtr wody zimnej Ø 25 mm
Ks	Przewód powietrzno-spalinowy dla kotła kondensacyjnego Ø 60/100 mm, l=6,0 mb (sprawdzić na montażu)

LEGENDA

⊗ Zawór kulowy odcinający

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHE" Katarzyna Świst-Grodowska, Al.Powst.Wielkopolskich Bydgoszcz		
INWESTYCJA	Dostosowanie zaplecza Centrum Żeglarstwa i Sportów Wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU		
INWESTOR	Gmina Janikowo 88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 6		
PROJEKTANT	mgr inż.arch Katarzyna Świst-Grodowska KPOKK IARP 84/2012		
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT PODŁĄCZENIA KOTŁA		
BRANŻA	SANITARNA	STADIUM	OPRACOWANIE PROJEKTOWE
DATA	09.11.2020r.		S-7