

ZP.271.1.2021

Kartuzy, dnia 10.05.2021 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Budowa chodnika w miejscowości Stara Huta oraz przy ulicy Kościelnej w Prokowie.**

**WYJAŚNIENIA NR 1 Z DNIA 10.05.2021 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ w przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Stara Huta. Na przekrojach występuje kostka koloru czerwonego. Brak pozycji w przedmiarze. Jeśli jest uwzględniona w pozycji nr 13 proszę o rozbitcie pozycji na kostkę szarą i czerwoną

Odpowiedź:

Kostka czerwona stanowi optyczne wydzielenie zawężonego chodnika. W przedmiarze ujęto powierzchnie chodnikowe w wartości łącznej poz. 13 (kostka betonowa szara i czerwona w zakresie chodnika).

Zamawiający wskazuje, że przedmiar stanowi element pomocniczy. Zadanie inwestycyjne należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym oraz STWIORB.

Pytanie nr 2:

Stara Huta. Proszę o udostępnienie zdjęcia podglądowego ogrodzenia do przedstawienia. Z jakiego materiału jest wykonane?

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszych wyjaśnień zdjęcie ogrodzenia do przedstawienia. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie.

Pytanie nr 3:

Stara Huta. Inwestor zaakceptuje wykonanie wyższego muru oporowego bez konieczności wykonywania oczepu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie muru oporowego bez oczepu.

Pytanie nr 4:

Kościelna Prokowo. Bariierka wygradzeniowa nie posiada żadnego wypełnienia w postaci szczebelek?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w projekcie zastosowano segmentowe wygradzenie dla pieszych bez szczebelek. Stanowi ona bowiem wygradzenie dla pieszych uniemożliwiające przejście przez drogę gminną w miejscu niedozwolonym i nie pełni funkcji zabezpieczenia w zakresie skarp lub innych elementów niebezpiecznych dla pieszych typu przepusty drogowe.

Ponadto Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)